

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	62,96	45,03	17,93	70,715	70,369	0,346	6,605	5,718	1,269	1,262
21.01.2025 23	24,00	61,65	44,35	17,30	70,374	70,045	0,329	6,367	5,489	1,215	1,212
22.01.2025 23	24,00	61,34	44,25	17,09	70,317	69,989	0,328	6,346	5,470	1,201	1,196
23.01.2025 23	24,00	59,94	43,60	16,34	70,318	69,997	0,321	6,387	5,512	1,147	1,144
24.01.2025 23	24,00	60,15	43,91	16,25	70,275	69,956	0,318	6,356	5,482	1,141	1,137
25.01.2025 23	24,00	60,25	44,00	16,25	70,232	69,911	0,322	6,348	5,475	1,139	1,136
26.01.2025 23	24,00	59,08	43,33	15,75	69,170	68,855	0,316	6,328	5,451	1,089	1,084
27.01.2025 23	24,00	60,70	43,19	17,51	63,572	63,292	0,280	6,147	5,248	1,111	1,108
28.01.2025 23	24,00	62,00	44,04	17,96	65,690	65,391	0,300	6,186	5,272	1,179	1,174
29.01.2025 23	24,00	63,55	44,73	18,82	65,546	65,246	0,301	6,087	5,177	1,232	1,228
30.01.2025 23	24,00	62,65	43,64	19,00	58,088	57,812	0,276	5,949	5,023	1,102	1,099
31.01.2025 23	23,36	61,03	41,81	19,22	53,747	53,527	0,220	5,971	5,027	1,033	1,029
01.02.2025 23	24,00	60,90	41,81	19,09	55,833	55,609	0,224	6,689	5,726	1,066	1,062
02.02.2025 23	24,00	59,51	41,23	18,28	55,768	55,558	0,210	6,689	5,728	1,019	1,016
03.02.2025 23	24,00	59,77	41,14	18,62	55,297	55,090	0,207	6,709	5,765	1,027	1,026
04.02.2025 23	24,00	60,29	41,11	19,18	54,990	54,786	0,204	6,694	5,760	1,052	1,051
05.02.2025 23	24,00	64,91	42,98	21,93	54,826	54,604	0,222	6,623	5,693	1,200	1,197
06.02.2025 23	24,00	62,37	41,72	20,66	54,918	54,702	0,215	6,740	5,807	1,133	1,130
07.02.2025 23	24,00	63,61	42,09	21,51	55,017	54,795	0,221	6,871	5,936	1,183	1,179
08.02.2025 23	24,00	65,52	42,91	22,62	55,135	54,907	0,228	6,931	5,989	1,247	1,242
09.02.2025 23	24,00	66,65	44,83	21,83	61,867	61,580	0,287	7,055	6,137	1,359	1,344
10.02.2025 23	24,00	65,58	45,21	20,37	65,719	65,409	0,310	7,117	6,204	1,339	1,332
11.02.2025 23	24,00	62,79	43,96	18,83	65,799	65,502	0,296	7,135	6,222	1,238	1,234
12.02.2025 23	24,00	62,94	44,09	18,85	65,816	65,517	0,299	7,161	6,247	1,238	1,235
13.02.2025 23	24,00	63,65	44,68	18,97	65,856	65,552	0,304	7,169	6,254	1,250	1,244
14.02.2025 23	24,00	61,17	43,42	17,76	66,157	65,864	0,293	7,182	6,259	1,173	1,170
15.02.2025 23	24,00	59,99	42,73	17,27	66,126	65,843	0,282	7,198	6,276	1,140	1,137
16.02.2025 23	24,00	60,19	42,73	17,46	66,001	65,719	0,281	7,205	6,287	1,149	1,147
17.02.2025 23	24,00	70,51	47,51	23,00	65,904	65,571	0,333	7,109	6,190	1,515	1,508
Среднее	23,98	62,26	43,45	18,82	63,071	62,793	0,278	6,667	5,753	1,179	1,175
Итого	695,36				1829,072	1820,997	8,074			34,185	34,061

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	6520,302	6482,734	102,204
17.02.2025	8349,374	8303,731	136,389

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru