

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	69,76	48,90	20,87	69,457	69,990	-0,533	7,161	6,292	1,448	1,460
19.02.2025 23	24,00	68,72	48,31	20,41	69,630	70,127	-0,497	7,121	6,247	1,421	1,431
20.02.2025 23	24,00	71,21	49,37	21,84	69,329	69,880	-0,550	7,133	6,266	1,512	1,526
21.02.2025 23	24,00	71,23	49,11	22,12	69,225	69,762	-0,538	7,108	6,243	1,532	1,543
22.02.2025 23	24,00	73,24	49,98	23,26	69,184	69,790	-0,606	7,118	6,253	1,609	1,623
23.02.2025 23	24,00	73,26	50,10	23,16	69,367	69,971	-0,604	7,553	6,686	1,605	1,620
24.02.2025 23	24,00	72,30	50,00	22,30	69,980	70,575	-0,595	7,592	6,708	1,561	1,574
25.02.2025 23	24,00	70,47	49,05	21,43	68,896	69,006	-0,110	7,609	6,757	1,479	1,479
26.02.2025 23	24,00	74,48	50,93	23,55	68,693	68,874	-0,181	7,721	6,874	1,614	1,622
27.02.2025 23	24,00	71,37	49,44	21,93	68,447	68,560	-0,112	7,739	6,898	1,504	1,503
28.02.2025 23	24,00	69,50	48,67	20,83	68,491	68,710	-0,219	7,536	6,694	1,430	1,431
01.03.2025 23	24,00	69,69	49,06	20,63	68,606	69,081	-0,475	7,422	6,577	1,419	1,425
02.03.2025 23	24,00	65,88	47,38	18,50	68,942	69,314	-0,372	7,376	6,523	1,277	1,283
03.03.2025 23	24,00	62,56	45,54	17,02	68,728	68,752	-0,024	6,682	5,841	1,165	1,170
04.03.2025 23	24,00	62,52	45,44	17,08	68,209	68,393	-0,184	6,059	5,224	1,164	1,168
05.03.2025 23	24,00	62,13	45,57	16,56	68,842	69,277	-0,435	6,334	5,481	1,143	1,148
06.03.2025 23	24,00	60,47	44,78	15,69	68,643	69,161	-0,518	6,530	5,685	1,078	1,085
07.03.2025 23	24,00	59,56	44,37	15,19	68,748	69,248	-0,501	6,483	5,635	1,043	1,052
08.03.2025 23	24,00	60,45	44,95	15,49	68,780	69,263	-0,483	6,473	5,625	1,062	1,073
09.03.2025 23	24,00	60,77	45,48	15,29	68,930	69,538	-0,609	6,409	5,556	1,054	1,063
10.03.2025 23	24,00	60,44	45,30	15,15	68,711	69,310	-0,600	6,411	5,564	1,038	1,050
11.03.2025 23	24,00	59,87	44,98	14,88	69,040	69,744	-0,704	6,557	5,702	1,026	1,038
12.03.2025 23	24,00	60,22	45,33	14,89	69,208	69,978	-0,770	6,685	5,825	1,029	1,042
13.03.2025 23	24,00	56,60	43,51	13,08	56,876	57,002	-0,126	6,333	5,515	0,768	0,746
14.03.2025 23	24,00	56,89	44,04	12,85	70,983	70,742	0,242	6,530	5,621	0,909	0,909
15.03.2025 23	24,00	56,60	44,14	12,46	71,444	71,309	0,135	6,972	6,054	0,890	0,889
16.03.2025 23	24,00	59,00	45,56	13,44	71,530	71,487	0,042	6,873	5,952	0,964	0,961
17.03.2025 23	24,00	57,45	44,90	12,55	71,253	71,220	0,033	6,851	5,939	0,893	0,894
18.03.2025 23	24,00	59,40	45,70	13,70	70,678	70,714	-0,036	6,962	6,064	0,965	0,969
19.03.2025 23	24,00	60,90	45,89	15,02	70,814	70,891	-0,077	7,083	6,181	1,060	1,065
20.03.2025 23	24,00	63,02	46,50	16,52	70,205	70,307	-0,102	7,041	6,155	1,161	1,161
21.03.2025 23	24,00	61,55	45,82	15,72	70,278	70,277	0,001	7,024	6,137	1,108	1,105
Среднее	24,00	64,42	46,82	17,61	69,067	69,383	-0,316	6,953	6,087	1,217	1,222
Итого	768,00				2210,143	2220,251	-10,108			38,931	39,109

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	17813,683	17939,497	275,506
21.03.2025	20023,826	20159,748	314,437

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru