

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	55,58	41,29	14,29	17,305	12,172	5,132	5,708	5,870	0,399
19.02.2025 23	24,00	55,03	40,93	14,09	17,572	11,992	5,580	5,598	5,774	0,411
20.02.2025 23	24,00	56,84	41,77	15,07	17,633	12,044	5,589	5,654	5,847	0,433
21.02.2025 23	24,00	56,86	41,43	15,43	17,220	12,328	4,891	5,594	5,743	0,410
22.02.2025 23	24,00	58,35	41,96	16,39	17,269	12,238	5,030	5,522	5,704	0,434
23.02.2025 23	24,00	58,62	41,75	16,87	17,988	11,619	6,369	5,410	5,639	0,494
24.02.2025 23	24,00	58,84	42,67	16,17	17,820	12,092	5,728	5,520	5,709	0,463
25.02.2025 23	24,00	57,09	42,18	14,90	17,727	12,024	5,704	5,558	5,744	0,439
26.02.2025 23	24,00	60,46	43,94	16,52	17,405	12,422	4,983	5,520	5,653	0,445
27.02.2025 23	24,00	57,68	42,59	15,09	17,546	12,094	5,452	5,516	5,698	0,433
28.02.2025 23	24,00	56,18	41,94	14,25	17,590	12,016	5,574	5,437	5,636	0,419
01.03.2025 23	24,00	56,13	42,05	14,08	17,891	11,673	6,218	5,464	5,667	0,443
02.03.2025 23	24,00	53,16	40,58	12,58	17,627	11,532	6,095	5,388	5,623	0,400
03.03.2025 23	24,00	50,07	38,46	11,60	17,504	11,682	5,822	5,519	5,738	0,363
04.03.2025 23	24,00	50,32	38,85	11,47	18,158	12,187	5,971	5,713	5,873	0,373
05.03.2025 23	24,00	51,23	40,06	11,17	18,425	12,660	5,765	5,814	5,982	0,373
06.03.2025 23	24,00	50,06	39,59	10,47	18,552	12,452	6,100	5,834	6,037	0,369
07.03.2025 23	24,00	49,59	39,14	10,44	18,878	12,169	6,709	5,825	6,036	0,387
08.03.2025 23	24,00	50,42	39,60	10,81	18,287	12,623	5,664	5,974	6,144	0,358
09.03.2025 23	24,00	50,68	39,94	10,74	19,370	11,787	7,584	5,749	6,016	0,428
10.03.2025 23	24,00	50,90	40,24	10,66	18,133	12,885	5,248	5,965	6,111	0,346
11.03.2025 23	24,00	50,66	40,10	10,56	18,828	12,621	6,207	5,987	6,172	0,380
12.03.2025 23	24,00	51,10	40,43	10,67	18,724	12,685	6,039	5,966	6,145	0,377
13.03.2025 23	24,00	43,81	35,66	8,15	18,772	12,550	6,221	5,917	6,122	0,310
14.03.2025 23	24,00	48,78	39,03	9,75	18,174	12,970	5,204	5,998	6,145	0,322
15.03.2025 23	24,00	48,90	39,40	9,50	19,524	12,604	6,919	5,885	6,088	0,383
16.03.2025 23	24,00	50,69	40,74	9,94	19,609	12,724	6,885	5,808	6,082	0,401
17.03.2025 23	24,00	49,50	40,18	9,32	18,125	12,854	5,271	6,024	6,186	0,322
18.03.2025 23	24,00	50,98	40,67	10,31	18,203	13,073	5,129	6,113	6,259	0,339
19.03.2025 23	24,00	51,99	40,93	11,07	18,481	12,851	5,630	5,935	6,094	0,371
20.03.2025 23	24,00	53,00	41,22	11,78	18,404	12,803	5,601	6,070	6,230	0,385
21.03.2025 23	24,00	52,35	41,12	11,23	18,669	12,849	5,819	6,034	6,182	0,384
Среднее	24,00	53,00	40,64	12,36	18,169	12,352	5,817	5,751	5,936	0,394
Итого	768,00				581,410	395,278	186,132			12,594

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	9093,514	6172,788	204,477
21.03.2025	9674,924	6568,066	217,071

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru