

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	55,96	40,84	15,12	17,154	13,965	3,188	5,777	5,733	0,349
19.02.2025 23	24,00	55,30	40,55	14,75	16,971	13,988	2,983	5,674	5,628	0,334
20.02.2025 23	24,00	57,28	41,40	15,88	17,265	13,873	3,392	5,722	5,704	0,370
21.02.2025 23	24,00	57,52	41,33	16,19	16,899	14,172	2,727	5,653	5,605	0,350
22.02.2025 23	24,00	59,09	42,00	17,09	16,897	14,135	2,762	5,586	5,553	0,367
23.02.2025 23	24,00	59,22	41,86	17,36	17,087	13,705	3,382	5,492	5,480	0,394
24.02.2025 23	24,00	59,22	42,52	16,70	16,774	14,180	2,594	5,618	5,560	0,355
25.02.2025 23	24,00	57,46	41,75	15,71	16,958	14,063	2,895	5,629	5,603	0,350
26.02.2025 23	24,00	60,81	43,31	17,50	17,482	14,064	3,418	5,565	5,531	0,408
27.02.2025 23	24,00	58,19	42,22	15,96	16,742	14,122	2,620	5,597	5,556	0,343
28.02.2025 23	24,00	56,71	41,75	14,95	16,914	14,007	2,907	5,516	5,491	0,337
01.03.2025 23	24,00	56,65	41,76	14,89	16,985	13,813	3,172	5,530	5,527	0,346
02.03.2025 23	24,00	53,89	40,32	13,57	16,474	13,776	2,697	5,509	5,462	0,298
03.03.2025 23	24,00	50,34	38,36	11,98	17,217	13,462	3,754	5,589	5,597	0,307
04.03.2025 23	24,00	50,39	38,62	11,78	17,183	14,347	2,836	5,785	5,739	0,277
05.03.2025 23	24,00	51,41	39,26	12,15	17,746	14,495	3,251	5,890	5,846	0,304
06.03.2025 23	24,00	50,29	38,63	11,67	17,756	14,550	3,206	5,924	5,889	0,292
07.03.2025 23	24,00	49,74	38,44	11,30	17,832	14,240	3,593	5,925	5,887	0,298
08.03.2025 23	24,00	50,49	38,85	11,65	17,848	14,319	3,528	6,042	6,006	0,303
09.03.2025 23	24,00	51,00	39,47	11,53	17,285	14,240	3,045	5,857	5,844	0,283
10.03.2025 23	24,00	51,03	39,63	11,40	17,887	14,503	3,384	6,017	5,978	0,297
11.03.2025 23	24,00	50,81	39,44	11,37	17,587	14,647	2,940	6,090	6,022	0,281
12.03.2025 23	24,00	51,32	39,87	11,45	17,519	14,754	2,765	6,042	5,999	0,277
13.03.2025 23	24,00	43,64	35,68	7,96	17,231	14,703	2,528	6,010	5,964	0,200
14.03.2025 23	24,00	48,74	38,52	10,22	17,780	14,658	3,122	6,058	6,009	0,265
15.03.2025 23	24,00	48,98	39,08	9,91	17,725	14,912	2,813	5,977	5,941	0,253
16.03.2025 23	24,00	50,90	40,35	10,54	18,390	14,887	3,502	5,930	5,906	0,295
17.03.2025 23	24,00	49,61	39,78	9,82	18,026	14,485	3,542	6,082	6,049	0,277
18.03.2025 23	24,00	51,00	40,31	10,69	17,630	14,852	2,778	6,171	6,125	0,267
19.03.2025 23	24,00	52,13	40,44	11,69	17,843	14,680	3,163	6,005	5,956	0,298
20.03.2025 23	24,00	53,43	40,87	12,55	17,849	14,593	3,256	6,127	6,092	0,318
21.03.2025 23	24,00	52,63	40,63	11,99	17,595	14,833	2,763	6,102	6,048	0,289
Среднее	24,00	53,29	40,25	13,04	17,391	14,313	3,078	5,828	5,792	0,312
Итого	768,00				556,526	458,020	98,507			9,982

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	5081,742	4015,252	94,310
21.03.2025	5638,269	4473,272	104,292

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru