

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	69,93	47,13	22,81	66,036	65,701	0,335	7,198	6,276	1,505	1,498
19.02.2025 23	24,00	68,86	46,60	22,25	66,180	65,854	0,326	7,159	6,232	1,472	1,465
20.02.2025 23	24,00	71,39	47,63	23,76	65,937	65,604	0,333	7,170	6,250	1,564	1,559
21.02.2025 23	24,00	71,47	47,47	24,00	65,844	65,518	0,325	7,145	6,227	1,581	1,573
22.02.2025 23	24,00	73,52	48,35	25,16	65,830	65,494	0,336	7,150	6,233	1,656	1,648
23.02.2025 23	24,00	73,50	48,45	25,05	66,000	65,663	0,337	7,590	6,668	1,652	1,645
24.02.2025 23	24,00	72,48	48,87	23,61	69,009	68,641	0,368	7,629	6,695	1,631	1,621
25.02.2025 23	24,00	70,75	49,07	21,68	73,940	73,536	0,404	7,638	6,746	1,605	1,594
26.02.2025 23	24,00	74,79	51,00	23,79	73,822	73,392	0,430	7,748	6,859	1,753	1,746
27.02.2025 23	24,00	71,68	49,54	22,13	73,508	73,097	0,411	7,768	6,888	1,630	1,618
28.02.2025 23	24,00	69,79	48,86	20,93	73,536	73,134	0,402	7,565	6,685	1,543	1,531
01.03.2025 23	24,00	70,00	49,26	20,74	73,643	73,238	0,405	7,450	6,567	1,531	1,519
02.03.2025 23	24,00	66,16	47,42	18,74	73,959	73,575	0,383	7,403	6,514	1,386	1,379
03.03.2025 23	24,00	62,76	45,59	17,17	73,690	73,337	0,352	6,716	5,836	1,259	1,259
04.03.2025 23	24,00	62,68	45,44	17,25	73,118	72,782	0,336	6,085	5,218	1,259	1,255
05.03.2025 23	24,00	62,29	45,40	16,89	74,049	73,708	0,341	6,357	5,472	1,253	1,245
06.03.2025 23	24,00	60,62	44,52	16,09	74,258	73,920	0,338	6,557	5,681	1,196	1,190
07.03.2025 23	24,00	59,70	43,84	15,86	71,019	70,701	0,319	6,516	5,633	1,124	1,121
08.03.2025 23	24,00	60,51	43,86	16,65	67,634	67,340	0,294	6,506	5,615	1,122	1,121
09.03.2025 23	24,00	60,88	44,44	16,44	67,795	67,495	0,300	6,442	5,546	1,115	1,109
10.03.2025 23	24,00	60,52	44,30	16,23	67,571	67,270	0,302	6,443	5,555	1,094	1,092
11.03.2025 23	24,00	59,92	43,91	16,01	67,884	67,586	0,298	6,587	5,691	1,084	1,082
12.03.2025 23	24,00	60,33	44,28	16,05	68,050	67,744	0,306	6,717	5,815	1,090	1,087
13.03.2025 23	24,00	56,72	42,65	14,07	55,907	55,667	0,241	6,381	5,514	0,811	0,783
14.03.2025 23	24,00	56,92	43,11	13,81	69,714	69,411	0,303	6,555	5,603	0,959	0,958
15.03.2025 23	24,00	56,63	43,20	13,44	70,154	69,851	0,303	7,004	6,042	0,944	0,938
16.03.2025 23	24,00	59,09	44,77	14,31	70,296	69,931	0,365	6,906	5,940	1,008	1,001
17.03.2025 23	24,00	57,50	44,12	13,37	69,971	69,661	0,310	6,884	5,928	0,935	0,932
18.03.2025 23	24,00	59,43	44,79	14,65	69,416	69,100	0,315	6,992	6,051	1,013	1,012
19.03.2025 23	24,00	60,97	44,98	15,98	69,570	69,248	0,322	7,116	6,169	1,109	1,107
20.03.2025 23	24,00	63,18	45,72	17,46	68,979	68,655	0,324	7,074	6,143	1,205	1,199
21.03.2025 23	24,00	61,67	45,04	16,63	69,028	68,707	0,321	7,057	6,125	1,150	1,143
Среднее	24,00	64,58	46,05	18,53	69,542	69,205	0,337	6,985	6,076	1,289	1,282
Итого	768,00				2225,347	2214,561	10,786			41,242	41,030

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	8349,374	8303,731	136,389
21.03.2025	10574,720	10518,292	177,631

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru