

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	50,57	39,91	10,65	18,359	12,683	5,676	6,027	6,202	0,359
23.03.2025 23	24,00	50,31	39,65	10,66	18,862	12,339	6,523	5,886	6,099	0,388
24.03.2025 23	24,00	50,97	39,95	11,02	18,688	12,527	6,160	6,015	6,175	0,383
25.03.2025 23	24,00	51,23	40,30	10,94	18,464	12,705	5,758	6,019	6,210	0,369
26.03.2025 23	24,00	50,56	39,93	10,63	18,549	12,654	5,895	6,020	6,192	0,367
27.03.2025 23	24,00	51,33	40,65	10,68	18,771	12,668	6,103	6,060	6,231	0,380
28.03.2025 23	24,00	52,50	41,66	10,84	18,118	13,173	4,945	6,109	6,228	0,346
29.03.2025 23	24,00	56,59	44,21	12,38	18,407	13,005	5,402	6,095	6,227	0,405
30.03.2025 23	24,00	55,13	42,74	12,38	18,111	12,938	5,173	5,989	6,156	0,388
31.03.2025 23	24,00	51,72	41,57	10,15	17,950	13,281	4,669	6,155	6,257	0,328
01.04.2025 23	24,00	51,44	41,11	10,33	18,241	12,856	5,384	6,067	6,224	0,349
02.04.2025 23	24,00	52,74	41,85	10,89	18,529	12,820	5,709	6,067	6,209	0,376
03.04.2025 23	24,00	50,60	40,10	10,50	18,390	12,791	5,599	6,064	6,226	0,354
04.04.2025 23	24,00	50,14	40,12	10,02	17,761	13,089	4,672	6,096	6,211	0,313
05.04.2025 23	24,00	49,68	39,53	10,16	18,698	12,275	6,423	5,956	6,158	0,373
06.04.2025 23	24,00	48,78	38,69	10,09	19,319	11,715	7,604	5,850	6,111	0,407
07.04.2025 23	24,00	49,90	39,59	10,32	18,397	12,698	5,699	6,072	6,212	0,351
08.04.2025 23	24,00	49,38	39,29	10,08	18,163	12,733	5,430	6,112	6,255	0,337
09.04.2025 23	24,00	51,75	40,29	11,45	18,566	12,633	5,933	6,030	6,177	0,384
10.04.2025 23	24,00	51,40	40,51	10,89	18,487	12,511	5,976	5,983	6,192	0,379
11.04.2025 23	24,00	49,59	39,07	10,53	18,842	12,165	6,677	5,921	6,129	0,386
12.04.2025 23	24,00	48,69	38,04	10,65	18,980	11,875	7,104	5,922	6,167	0,394
13.04.2025 23	24,00	49,03	38,46	10,58	18,391	12,081	6,309	5,805	6,076	0,369
14.04.2025 23	24,00	49,26	38,81	10,45	18,398	12,432	5,966	5,920	6,116	0,358
15.04.2025 23	24,00	54,41	41,18	13,23	18,438	12,952	5,486	6,105	6,262	0,402
16.04.2025 23	24,00	58,15	43,13	15,03	18,007	13,281	4,726	6,122	6,232	0,420
17.04.2025 23	24,00	50,64	38,23	12,41	18,514	12,249	6,264	5,826	6,014	0,405
18.04.2025 23	24,00	51,06	38,17	12,89	18,655	12,495	6,161	6,012	6,157	0,408
19.04.2025 23	24,00	53,45	40,24	13,21	18,050	12,897	5,154	6,008	6,152	0,388
20.04.2025 23	24,00	54,79	41,18	13,61	17,887	13,266	4,621	6,164	6,292	0,383
Среднее	24,00	51,53	40,27	11,25	18,433	12,660	5,773	6,016	6,185	0,375
Итого	720,00				552,986	379,786	173,200			11,250

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	9674,924	6568,066	217,071
20.04.2025	10227,910	6947,852	228,321

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru