

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	50,75	39,39	11,37	17,615	14,534	3,080	6,090	6,066	0,285
23.03.2025 23	24,00	50,47	39,07	11,40	17,481	14,443	3,037	5,971	5,952	0,282
24.03.2025 23	24,00	51,09	39,36	11,73	17,680	14,443	3,237	6,079	6,048	0,296
25.03.2025 23	24,00	51,38	39,75	11,63	17,637	14,589	3,048	6,117	6,065	0,290
26.03.2025 23	24,00	50,61	39,40	11,21	17,716	14,540	3,175	6,094	6,055	0,286
27.03.2025 23	24,00	51,40	39,96	11,44	17,943	14,541	3,402	6,134	6,093	0,300
28.03.2025 23	24,00	52,50	40,74	11,76	17,932	14,791	3,141	6,153	6,106	0,301
29.03.2025 23	24,00	56,61	43,13	13,48	17,747	14,875	2,871	6,149	6,096	0,326
30.03.2025 23	24,00	54,76	41,50	13,27	17,993	14,582	3,412	6,047	6,021	0,339
31.03.2025 23	24,00	51,66	40,23	11,43	17,686	14,925	2,762	6,188	6,139	0,283
01.04.2025 23	24,00	51,44	40,13	11,31	17,464	14,770	2,693	6,140	6,095	0,273
02.04.2025 23	24,00	52,78	40,83	11,96	17,585	14,797	2,788	6,149	6,077	0,289
03.04.2025 23	24,00	50,38	39,02	11,36	17,787	14,621	3,165	6,137	6,092	0,288
04.04.2025 23	24,00	50,01	38,40	11,61	17,698	14,642	3,056	6,147	6,098	0,287
05.04.2025 23	24,00	49,66	38,10	11,57	17,691	14,248	3,442	6,034	6,020	0,295
06.04.2025 23	24,00	48,77	37,67	11,09	17,558	14,073	3,485	5,967	5,946	0,286
07.04.2025 23	24,00	49,86	38,68	11,18	17,699	14,588	3,111	6,141	6,085	0,281
08.04.2025 23	24,00	49,38	38,51	10,87	17,769	14,418	3,351	6,162	6,136	0,284
09.04.2025 23	24,00	51,83	39,56	12,27	17,790	14,514	3,276	6,097	6,041	0,307
10.04.2025 23	24,00	51,65	39,58	12,07	18,004	14,294	3,710	6,065	6,055	0,321
11.04.2025 23	24,00	49,69	38,21	11,49	17,849	14,139	3,710	6,005	5,992	0,304
12.04.2025 23	24,00	48,79	37,39	11,40	17,814	13,902	3,912	6,017	6,015	0,304
13.04.2025 23	24,00	49,29	37,82	11,47	17,825	13,946	3,878	5,907	5,917	0,306
14.04.2025 23	24,00	49,38	38,20	11,18	17,752	14,196	3,556	5,984	5,987	0,293
15.04.2025 23	24,00	54,01	40,44	13,57	17,468	14,944	2,524	6,184	6,126	0,304
16.04.2025 23	24,00	57,76	42,19	15,57	17,983	14,869	3,114	6,186	6,109	0,376
17.04.2025 23	24,00	50,47	37,75	12,72	18,042	13,994	4,048	5,886	5,889	0,344
18.04.2025 23	24,00	51,03	37,55	13,47	17,891	14,358	3,533	6,056	6,042	0,330
19.04.2025 23	24,00	53,64	39,43	14,21	17,934	14,505	3,429	6,064	6,026	0,345
20.04.2025 23	24,00	54,89	40,29	14,60	17,945	14,813	3,131	6,212	6,168	0,350
Среднее	24,00	51,53	39,41	12,12	17,766	14,496	3,269	6,085	6,052	0,305
Итого	720,00				532,976	434,895	98,081			9,155

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	5638,269	4473,272	104,292
20.04.2025	6171,244	4908,166	113,447

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru