

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	59,70	43,88	15,81	69,001	68,695	0,306	0,685	0,594	1,091	1,086
23.03.2025 23	24,00	59,75	43,83	15,92	68,900	68,596	0,304	0,680	0,589	1,095	1,092
24.03.2025 23	24,00	60,34	44,08	16,26	69,108	68,802	0,306	0,691	0,599	1,121	1,119
25.03.2025 23	24,00	60,31	44,20	16,11	69,479	69,164	0,315	0,698	0,606	1,116	1,114
26.03.2025 23	24,00	59,13	43,91	15,22	69,411	69,096	0,314	0,685	0,592	1,057	1,052
27.03.2025 23	24,00	59,73	44,02	15,71	50,624	50,402	0,223	0,682	0,589	0,822	0,792
28.03.2025 23	24,00	59,15	43,77	15,38	39,353	39,183	0,170	0,694	0,592	0,637	0,603
29.03.2025 23	24,00	62,74	47,05	15,69	27,887	27,751	0,136	0,719	0,606	0,462	0,435
30.03.2025 23	24,00	27,86	32,34	-4,49	0,000	0,000	0,000	0,756	0,525	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	59,89	45,32	14,57	50,797	50,503	0,294	0,672	0,553	0,783	0,736
01.04.2025 23	24,00	60,24	45,89	14,35	79,849	79,415	0,434	0,683	0,566	1,145	1,140
02.04.2025 23	24,00	57,24	44,50	12,74	31,086	30,932	0,154	0,703	0,582	0,407	0,394
03.04.2025 23	24,00	25,35	27,06	-1,71	0,000	0,000	0,000	0,686	0,562	0,000	-0,000
04.04.2025 23	24,00	24,38	26,81	-2,44	0,000	0,000	0,000	0,678	0,569	0,000	-0,000
05.04.2025 23	24,00	59,63	42,51	17,12	47,292	46,997	0,295	0,654	0,556	0,839	0,805
06.04.2025 23	24,00	58,61	42,41	16,20	66,088	65,782	0,307	0,669	0,572	1,071	1,066
07.04.2025 23	24,00	59,09	43,36	15,73	67,272	66,963	0,309	0,671	0,571	1,058	1,053
08.04.2025 23	24,00	58,27	42,01	16,25	61,268	60,999	0,270	0,682	0,580	0,993	0,991
09.04.2025 23	24,00	62,01	42,21	19,80	54,872	54,643	0,229	0,677	0,574	1,081	1,082
10.04.2025 23	24,00	61,87	42,02	19,84	54,275	54,053	0,222	0,677	0,576	1,077	1,072
11.04.2025 23	24,00	59,40	40,90	18,50	55,111	54,898	0,213	0,675	0,575	1,018	1,015
12.04.2025 23	24,00	58,80	42,51	16,29	67,348	67,064	0,284	0,677	0,581	1,094	1,092
13.04.2025 23	24,00	59,48	42,88	16,59	67,507	67,216	0,291	0,673	0,576	1,118	1,115
14.04.2025 23	24,00	59,21	43,06	16,14	67,614	67,319	0,296	0,676	0,580	1,090	1,087
15.04.2025 23	24,00	56,95	42,47	14,49	35,407	35,272	0,135	0,682	0,580	0,529	0,511
16.04.2025 23	24,00	25,58	29,66	-4,08	0,077	0,080	-0,003	0,248	0,255	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	26,70	25,90	0,80	0,000	0,000	0,000	0,248	0,254	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	25,04	24,16	0,89	0,000	0,000	0,000	0,051	0,057	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,37	40,10	12,27	45,344	45,137	0,207	0,631	0,536	0,739	0,730
Итого	672,00				1269,627	1263,822	5,805			20,703	20,452

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	10574,720	10518,292	177,631
20.04.2025	11844,347	11782,114	198,334

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru