

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	53,11	38,86	14,25	17,079	12,207	4,873	5,898	6,038	0,380
22.04.2025 23	24,00	53,85	39,01	14,84	16,075	11,437	4,637	5,588	5,717	0,367
23.04.2025 23	24,00	58,62	41,49	17,13	13,166	8,361	4,805	5,222	5,328	0,371
24.04.2025 23	24,00	59,27	41,19	18,08	13,009	8,278	4,732	5,295	5,391	0,372
25.04.2025 23	24,00	57,48	40,56	16,91	12,694	7,958	4,736	5,212	5,273	0,355
26.04.2025 23	24,00	54,57	38,81	15,76	16,135	10,558	5,577	5,461	5,637	0,408
27.04.2025 23	24,00	53,67	37,30	16,37	15,889	10,516	5,373	5,355	5,526	0,397
28.04.2025 23	24,00	55,98	38,56	17,42	12,914	7,808	5,106	5,081	5,203	0,368
29.04.2025 23	24,00	56,32	39,19	17,13	13,411	7,894	5,517	5,216	5,357	0,384
30.04.2025 23	24,00	52,42	36,84	15,57	16,150	10,717	5,432	5,433	5,581	0,389
01.05.2025 23	24,00	53,35	37,89	15,46	15,998	10,805	5,193	5,494	5,659	0,387
02.05.2025 23	24,00	53,45	37,88	15,58	15,909	10,814	5,095	5,373	5,537	0,383
03.05.2025 23	24,00	58,12	40,51	17,61	13,399	8,180	5,220	5,271	5,367	0,388
04.05.2025 23	24,00	53,13	37,80	15,33	16,564	10,702	5,862	5,317	5,525	0,409
05.05.2025 23	24,00	53,82	38,29	15,54	16,163	11,110	5,053	5,401	5,557	0,386
06.05.2025 23	24,00	55,69	39,53	16,16	16,466	11,138	5,327	5,405	5,536	0,417
07.05.2025 23	24,00	58,62	41,97	16,66	13,117	8,412	4,705	5,014	5,111	0,365
08.05.2025 23	24,00	60,69	42,26	18,43	14,253	8,285	5,968	5,154	5,279	0,447
09.05.2025 23	24,00	54,67	39,55	15,12	16,343	11,349	4,994	5,499	5,639	0,391
10.05.2025 23	24,00	54,88	39,40	15,47	16,066	11,418	4,648	5,561	5,698	0,377
11.05.2025 23	24,00	59,45	41,59	17,86	13,634	7,927	5,708	4,975	5,165	0,415
12.05.2025 23	24,00	59,79	42,22	17,57	13,666	8,524	5,142	5,227	5,305	0,397
13.05.2025 23	24,00	56,33	40,19	16,14	16,235	11,405	4,829	5,574	5,724	0,400
14.05.2025 23	24,00	55,47	39,72	15,75	16,457	11,268	5,189	5,433	5,617	0,406
15.05.2025 23	24,00	58,95	41,41	17,54	13,241	8,297	4,944	5,262	5,369	0,380
16.05.2025 23	24,00	59,27	41,55	17,71	13,602	8,604	4,998	5,279	5,358	0,390
17.05.2025 23	24,00	54,66	39,33	15,33	16,379	11,463	4,916	5,533	5,677	0,388
18.05.2025 23	24,00	55,81	39,83	15,98	17,183	10,781	6,402	5,421	5,627	0,460
19.05.2025 23	24,00	54,76	39,34	15,42	16,482	11,136	5,346	5,494	5,689	0,403
20.05.2025 23	24,00	59,03	41,35	17,68	13,123	8,446	4,677	5,275	5,344	0,371
Среднее	24,00	56,17	39,78	16,39	15,027	9,860	5,167	5,357	5,494	0,392
Итого	720,00				450,801	295,799	155,002			11,751

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	10227,910	6947,852	228,321
20.05.2025	10678,710	7243,651	240,071

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru