

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	52,86	38,21	14,65	16,719	13,894	2,824	5,942	5,926	0,321
22.04.2025 23	24,00	54,03	38,24	15,79	15,968	12,904	3,064	5,623	5,614	0,333
23.04.2025 23	24,00	58,71	40,48	18,22	12,752	9,558	3,194	5,254	5,241	0,325
24.04.2025 23	24,00	59,23	40,78	18,45	12,413	9,372	3,041	5,317	5,320	0,317
25.04.2025 23	24,00	57,86	39,99	17,87	12,040	9,007	3,032	5,228	5,206	0,304
26.04.2025 23	24,00	54,60	38,09	16,51	15,216	12,331	2,885	5,525	5,520	0,326
27.04.2025 23	24,00	52,73	36,72	16,01	15,948	11,889	4,059	5,418	5,403	0,361
28.04.2025 23	24,00	56,82	38,03	18,79	12,191	8,717	3,474	5,129	5,110	0,322
29.04.2025 23	24,00	56,49	38,62	17,87	12,268	9,311	2,957	5,252	5,252	0,300
30.04.2025 23	24,00	51,75	36,36	15,39	16,162	12,135	4,027	5,487	5,467	0,347
01.05.2025 23	24,00	53,26	37,16	16,11	15,455	12,464	2,991	5,549	5,538	0,326
02.05.2025 23	24,00	53,32	37,22	16,09	15,862	12,347	3,515	5,419	5,430	0,345
03.05.2025 23	24,00	58,35	39,79	18,56	12,545	9,265	3,280	5,300	5,292	0,325
04.05.2025 23	24,00	52,83	37,16	15,67	15,680	12,531	3,149	5,381	5,399	0,325
05.05.2025 23	24,00	53,66	37,49	16,17	16,066	12,582	3,483	5,449	5,444	0,350
06.05.2025 23	24,00	55,50	38,76	16,73	15,762	12,868	2,894	5,445	5,438	0,340
07.05.2025 23	24,00	59,04	41,03	18,01	12,355	9,481	2,874	5,075	5,036	0,309
08.05.2025 23	24,00	60,73	41,71	19,02	13,036	9,581	3,455	5,215	5,207	0,348
09.05.2025 23	24,00	54,63	38,63	16,00	16,335	12,819	3,516	5,531	5,530	0,360
10.05.2025 23	24,00	54,50	38,66	15,84	15,986	12,963	3,023	5,606	5,584	0,335
11.05.2025 23	24,00	59,24	40,95	18,30	12,779	9,399	3,379	5,041	5,048	0,335
12.05.2025 23	24,00	60,02	42,06	17,96	12,757	9,737	3,020	5,263	5,229	0,320
13.05.2025 23	24,00	56,22	40,11	16,11	16,368	12,872	3,496	5,622	5,612	0,363
14.05.2025 23	24,00	55,21	39,79	15,42	16,128	12,923	3,205	5,511	5,488	0,341
15.05.2025 23	24,00	58,98	41,27	17,70	13,048	9,410	3,638	5,287	5,280	0,340
16.05.2025 23	24,00	59,26	41,75	17,51	12,969	9,722	3,247	5,306	5,281	0,326
17.05.2025 23	24,00	54,45	39,42	15,03	15,782	13,218	2,563	5,576	5,559	0,307
18.05.2025 23	24,00	55,53	40,12	15,41	16,133	12,764	3,369	5,503	5,494	0,348
19.05.2025 23	24,00	54,56	39,38	15,18	15,966	12,881	3,085	5,579	5,576	0,329
20.05.2025 23	24,00	59,22	41,56	17,66	12,475	9,461	3,013	5,301	5,276	0,309
Среднее	24,00	56,12	39,32	16,80	14,505	11,280	3,225	5,405	5,393	0,331
Итого	720,00				435,161	338,408	96,753			9,937

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	6171,244	4908,166	113,447
20.05.2025	6606,405	5246,575	123,384

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru