

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.05.2025 23	24,00	59,17	40,79	18,38	12,887	8,180	4,706	5,147	5,314	0,369
22.05.2025 23	24,00	59,18	41,49	17,70	12,748	8,355	4,393	5,168	5,253	0,354
23.05.2025 23	24,00	57,73	41,20	16,53	12,784	8,214	4,570	5,058	5,175	0,345
24.05.2025 23	24,00	57,96	41,46	16,49	13,456	8,224	5,232	5,103	5,201	0,378
25.05.2025 23	24,00	58,91	42,47	16,45	16,206	10,716	5,490	5,291	5,482	0,434
26.05.2025 23	24,00	30,67	29,73	0,93	4,840	4,411	0,429	4,891	5,053	0,023
27.05.2025 23	24,00	26,15	26,66	-0,50	1,700	1,903	-0,203	3,344	3,507	-0,004
28.05.2025 23	24,00	25,45	25,18	0,27	1,482	1,920	-0,438	3,182	3,386	-0,007
29.05.2025 23	24,00	22,68	23,50	-0,81	2,126	1,900	0,226	2,834	2,955	0,001
30.05.2025 23	24,00	23,41	22,28	1,14	1,534	1,756	-0,222	3,310	3,484	-0,001
31.05.2025 23	24,00	60,63	44,70	15,93	12,967	7,714	5,253	5,227	5,309	0,379
01.06.2025 23	24,00	60,59	45,80	14,79	15,670	11,013	4,657	5,612	5,713	0,389
02.06.2025 23	24,00	59,28	44,33	14,95	15,664	11,301	4,362	5,666	5,766	0,374
03.06.2025 23	24,00	58,97	42,69	16,29	16,670	10,772	5,898	5,314	5,566	0,453
04.06.2025 23	24,00	51,18	38,76	12,42	3,719	2,481	1,238	3,421	3,588	0,082
05.06.2025 23	24,00	55,87	39,71	16,16	9,926	4,672	5,254	3,911	3,875	0,304
06.06.2025 23	24,00	59,04	41,02	18,02	10,598	6,288	4,310	4,158	4,323	0,316
07.06.2025 23	24,00	58,70	38,26	20,44	10,067	5,602	4,465	4,010	4,259	0,325
08.06.2025 23	24,00	59,23	43,10	16,13	11,228	6,723	4,506	4,580	4,699	0,327
09.06.2025 23	24,00	59,59	44,14	15,45	13,545	9,381	4,164	4,881	5,011	0,343
10.06.2025 23	24,00	60,04	42,67	17,37	13,655	9,525	4,129	4,934	5,077	0,362
11.06.2025 23	24,00	60,65	43,03	17,62	13,576	9,496	4,079	4,868	5,024	0,364
12.06.2025 23	24,00	59,93	43,51	16,42	11,901	8,045	3,856	5,053	5,124	0,316
13.06.2025 23	24,00	60,60	44,53	16,07	15,022	10,682	4,340	5,254	5,376	0,381
14.06.2025 23	24,00	60,39	43,99	16,40	14,664	10,762	3,902	5,293	5,399	0,363
15.06.2025 23	24,00	60,43	43,76	16,67	14,890	10,484	4,406	5,214	5,348	0,387
16.06.2025 23	24,00	55,74	41,18	14,56	12,156	8,202	3,954	5,207	5,270	0,295
17.06.2025 23	24,00	50,26	38,24	12,02	12,815	8,438	4,377	5,217	5,291	0,275
18.06.2025 23	24,00	51,02	38,84	12,18	15,777	10,711	5,066	5,381	5,547	0,332
19.06.2025 23	24,00	51,03	38,96	12,07	15,446	10,797	4,649	5,394	5,530	0,315
20.06.2025 23	24,00	50,76	38,54	12,23	12,821	8,208	4,613	5,151	5,246	0,284
Среднее	24,00	52,43	39,18	13,25	11,372	7,641	3,731	4,744	4,876	0,286
Итого	744,00				352,535	236,875	115,661			8,859

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.05.2025	10678,710	7243,651	240,071
20.06.2025	11031,246	7480,525	248,930

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru