

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.06.2025 23	24,00	49,59	38,14	11,45	15,481	12,378	3,103	5,524	5,521	0,260
22.06.2025 23	24,00	49,94	38,19	11,75	15,995	12,206	3,789	5,408	5,452	0,289
23.06.2025 23	24,00	49,89	38,00	11,89	15,921	12,359	3,562	5,492	5,490	0,283
24.06.2025 23	24,00	47,70	36,50	11,20	12,713	9,076	3,637	5,179	5,204	0,238
25.06.2025 23	24,00	48,69	37,54	11,15	16,015	12,388	3,627	5,462	5,492	0,273
26.06.2025 23	24,00	45,48	36,57	8,91	12,857	9,222	3,636	5,114	5,328	0,209
27.06.2025 23	24,00	44,95	35,75	9,20	16,291	11,539	4,753	5,278	5,311	0,266
28.06.2025 23	24,00	42,87	34,06	8,81	12,873	8,395	4,477	4,974	5,004	0,221
29.06.2025 23	24,00	44,83	35,74	9,09	16,019	11,856	4,163	5,422	5,482	0,249
30.06.2025 23	24,00	44,77	35,68	9,10	15,964	12,199	3,765	5,357	5,401	0,238
01.07.2025 23	24,00	44,73	35,64	9,09	16,076	12,071	4,005	5,472	5,492	0,245
02.07.2025 23	24,00	42,80	34,46	8,33	12,796	8,899	3,897	4,920	4,935	0,201
03.07.2025 23	24,00	41,10	33,72	7,38	16,881	11,840	5,041	5,317	5,468	0,243
04.07.2025 23	24,00	40,66	34,38	6,28	15,621	10,462	5,159	5,220	5,393	0,224
05.07.2025 23	24,00	45,06	37,16	7,91	15,362	11,520	3,842	5,363	5,408	0,223
06.07.2025 23	24,00	45,02	37,48	7,53	15,305	11,562	3,743	5,259	5,321	0,215
07.07.2025 23	24,00	45,08	37,64	7,44	15,386	11,563	3,823	5,285	5,327	0,217
08.07.2025 23	24,00	45,88	38,44	7,44	15,444	11,828	3,615	5,275	5,321	0,214
09.07.2025 23	24,00	44,07	37,69	6,38	14,982	11,741	3,240	5,242	5,270	0,185
10.07.2025 23	24,00	45,05	37,94	7,11	12,071	8,736	3,335	5,053	5,028	0,178
11.07.2025 23	24,00	46,29	39,10	7,19	15,630	12,019	3,611	5,252	5,252	0,214
12.07.2025 23	24,00	46,81	39,59	7,22	15,499	12,133	3,365	5,346	5,369	0,207
13.07.2025 23	24,00	46,90	39,80	7,10	15,943	11,976	3,966	5,311	5,364	0,227
14.07.2025 23	24,00	45,92	39,05	6,87	12,008	9,347	2,661	5,098	5,070	0,159
15.07.2025 23	24,00	46,93	40,08	6,85	15,928	12,961	2,967	5,552	5,541	0,194
16.07.2025 23	24,00	46,68	40,19	6,49	12,295	9,965	2,329	5,264	5,372	0,150
17.07.2025 23	24,00	40,54	36,54	4,00	10,412	7,018	3,393	4,565	4,594	0,133
18.07.2025 23	24,00	48,43	40,65	7,78	11,554	8,846	2,708	4,550	4,538	0,169
19.07.2025 23	24,00	48,71	40,91	7,80	11,655	8,874	2,781	4,653	4,665	0,174
20.07.2025 23	24,00	47,54	39,30	8,24	13,085	9,311	3,774	4,613	4,712	0,214
Среднее	24,00	45,76	37,53	8,23	14,469	10,810	3,659	5,194	5,237	0,217
Итого	720,00				434,059	324,291	109,768			6,513

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.06.2025	6928,507	5491,904	130,498
20.07.2025	7362,566	5816,195	137,011

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru