

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.07.2025 23	24,00	46,01	38,01	7,99	13,750	9,778	3,971	4,711	4,773	0,217
22.07.2025 23	24,00	46,80	38,53	8,27	13,457	10,213	3,244	4,709	4,737	0,199
23.07.2025 23	24,00	47,27	38,56	8,71	14,369	9,406	4,963	4,540	4,715	0,261
24.07.2025 23	24,00	47,90	37,81	10,09	12,441	9,597	2,844	4,654	4,777	0,201
25.07.2025 23	24,00	44,02	34,05	9,97	5,823	2,097	3,726	3,410	3,536	0,149
26.07.2025 23	24,00	45,49	33,10	12,39	7,180	4,046	3,134	3,676	3,771	0,158
27.07.2025 23	24,00	49,17	35,79	13,38	10,608	7,173	3,435	3,960	4,086	0,226
28.07.2025 23	24,00	49,67	38,03	11,64	10,446	7,056	3,391	3,941	4,046	0,214
29.07.2025 23	24,00	50,32	38,87	11,45	9,760	6,765	2,994	4,065	4,110	0,194
30.07.2025 23	24,00	50,92	39,48	11,45	9,688	6,735	2,953	4,005	4,073	0,194
31.07.2025 23	24,00	50,97	37,33	13,64	10,474	7,509	2,965	4,211	4,279	0,219
01.08.2025 23	24,00	50,91	38,25	12,67	10,168	7,286	2,881	4,182	4,271	0,207
02.08.2025 23	24,00	51,08	38,81	12,26	10,070	7,285	2,785	4,245	4,320	0,200
03.08.2025 23	24,00	50,78	38,44	12,34	10,079	6,978	3,101	4,207	4,299	0,208
04.08.2025 23	24,00	50,60	38,53	12,07	10,350	7,353	2,997	4,270	4,336	0,207
05.08.2025 23	24,00	50,70	38,73	11,97	9,604	6,795	2,808	4,242	4,347	0,194
06.08.2025 23	24,00	50,88	39,21	11,67	10,572	7,941	2,631	4,158	4,225	0,196
07.08.2025 23	24,00	50,73	38,83	11,90	11,099	7,439	3,660	4,201	4,278	0,234
08.08.2025 23	24,00	50,89	39,07	11,81	10,837	7,755	3,082	4,221	4,292	0,214
09.08.2025 23	24,00	50,97	38,78	12,19	10,689	7,557	3,132	4,264	4,335	0,217
10.08.2025 23	24,00	51,07	38,51	12,57	11,080	7,433	3,647	4,198	4,296	0,239
11.08.2025 23	24,00	51,03	38,34	12,70	10,602	7,498	3,103	4,202	4,293	0,218
12.08.2025 23	24,00	51,05	38,32	12,74	10,798	7,506	3,292	4,250	4,296	0,226
13.08.2025 23	24,00	50,98	38,21	12,77	10,629	7,423	3,206	4,174	4,250	0,222
14.08.2025 23	24,00	51,19	38,14	13,05	11,052	7,353	3,699	4,255	4,348	0,244
15.08.2025 23	24,00	51,24	38,15	13,09	11,094	7,381	3,713	4,168	4,255	0,245
16.08.2025 23	24,00	50,95	38,15	12,80	10,261	7,524	2,737	4,190	4,264	0,205
17.08.2025 23	24,00	51,04	37,86	13,18	10,144	7,143	3,001	4,082	4,176	0,213
18.08.2025 23	24,00	51,41	38,30	13,11	10,105	7,304	2,800	4,131	4,240	0,208
19.08.2025 23	24,00	51,09	38,05	13,04	9,917	7,271	2,647	4,185	4,279	0,200
20.08.2025 23	24,00	50,68	38,80	11,88	8,609	6,381	2,228	3,922	3,999	0,167
Среднее	24,00	49,93	38,03	11,90	10,508	7,322	3,186	4,182	4,268	0,210
Итого	744,00				325,752	226,981	98,771			6,496

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.07.2025	7362,566	5816,195	137,011
20.08.2025	7688,317	6043,175	143,508

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru