

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.08.2025 23	24,00	51,26	40,48	10,78	10,639	6,061	4,577	4,231	4,441	0,250
22.08.2025 23	24,00	51,16	40,58	10,57	10,441	6,211	4,230	4,234	4,374	0,235
23.08.2025 23	24,00	50,74	40,39	10,35	10,877	6,380	4,497	4,338	4,510	0,245
24.08.2025 23	24,00	50,77	40,45	10,32	10,884	6,386	4,498	4,290	4,490	0,245
25.08.2025 23	24,00	50,67	39,08	11,59	10,915	6,620	4,295	4,378	4,533	0,246
26.08.2025 23	24,00	50,84	37,85	12,99	11,914	6,578	5,336	4,324	4,531	0,298
27.08.2025 23	24,00	50,67	37,80	12,88	10,548	6,668	3,880	4,261	4,439	0,239
28.08.2025 23	24,00	50,78	37,53	13,26	11,060	6,630	4,430	4,285	4,460	0,264
29.08.2025 23	24,00	50,94	36,53	14,41	11,457	6,853	4,605	4,256	4,478	0,282
30.08.2025 23	24,00	50,92	36,81	14,11	11,600	6,866	4,734	4,350	4,555	0,286
31.08.2025 23	24,00	51,04	36,69	14,36	11,716	6,666	5,050	4,158	4,458	0,297
01.09.2025 23	24,00	50,85	37,07	13,79	11,154	7,120	4,033	4,306	4,490	0,258
02.09.2025 23	24,00	50,92	36,65	14,27	11,590	6,696	4,894	4,259	4,446	0,291
03.09.2025 23	24,00	50,72	36,37	14,35	10,865	6,899	3,966	4,228	4,412	0,256
04.09.2025 23	24,00	50,71	36,31	14,41	10,818	6,584	4,234	4,211	4,435	0,262
05.09.2025 23	23,14	50,82	33,22	17,59	7,841	4,327	3,514	3,883	4,069	0,217
06.09.2025 23	24,00	53,96	31,66	22,30	6,643	2,336	4,307	3,589	3,715	0,230
07.09.2025 23	24,00	57,39	34,65	22,74	8,502	4,503	3,999	3,788	4,065	0,286
08.09.2025 23	24,00	57,94	34,81	23,14	8,636	4,631	4,005	3,872	4,101	0,293
09.09.2025 23	24,00	57,36	34,14	23,22	8,598	4,325	4,273	3,939	4,181	0,297
10.09.2025 23	24,00	56,98	34,46	22,52	8,272	4,748	3,523	3,913	4,121	0,267
11.09.2025 23	24,00	57,52	34,30	23,22	8,659	4,761	3,898	3,909	4,113	0,290
12.09.2025 23	24,00	57,69	34,27	23,43	8,585	4,718	3,866	3,891	4,123	0,289
13.09.2025 23	24,00	57,00	33,62	23,38	8,370	4,586	3,783	3,868	4,107	0,279
14.09.2025 23	24,00	56,68	33,25	23,42	8,857	4,377	4,481	3,754	4,086	0,306
15.09.2025 23	24,00	56,81	33,60	23,21	8,449	4,625	3,824	3,916	4,124	0,281
16.09.2025 23	24,00	57,98	33,93	24,05	9,024	4,424	4,599	3,908	4,111	0,321
17.09.2025 23	24,00	57,24	34,17	23,07	8,232	4,793	3,440	3,884	4,105	0,267
18.09.2025 23	24,00	55,30	34,56	20,74	9,612	5,265	4,347	4,058	4,214	0,302
19.09.2025 23	24,00	54,11	38,47	15,63	12,365	8,642	3,723	4,798	4,888	0,294
20.09.2025 23	24,00	53,55	39,79	13,76	14,217	9,790	4,428	5,076	5,240	0,321
Среднее	23,97	53,59	36,24	17,35	10,043	5,809	4,235	4,134	4,336	0,274
Итого	743,14				311,338	180,067	131,271			8,495

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.08.2025	11501,944	7772,504	257,530
20.09.2025	11813,282	7952,572	266,025

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru