

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	57,32	42,73	14,58	17,555	12,474	5,081	5,752	5,882	0,412
21.12.2024 23	24,00	57,06	42,79	14,27	17,799	12,212	5,588	5,757	5,940	0,428
22.12.2024 23	24,00	54,69	41,24	13,45	17,473	11,781	5,691	5,628	5,863	0,404
23.12.2024 23	24,00	53,14	40,71	12,44	17,645	12,202	5,443	5,785	5,935	0,377
24.12.2024 23	24,00	55,82	42,34	13,48	17,111	12,475	4,636	5,755	5,900	0,371
25.12.2024 23	24,00	55,29	42,03	13,26	17,279	12,614	4,665	5,793	5,929	0,370
26.12.2024 23	24,00	55,65	41,89	13,77	17,442	12,423	5,019	5,820	5,980	0,390
27.12.2024 23	24,00	57,47	43,15	14,32	17,811	12,327	5,484	5,722	5,903	0,428
28.12.2024 23	24,00	55,10	41,86	13,23	17,290	12,384	4,906	5,745	5,907	0,380
29.12.2024 23	24,00	56,56	41,96	14,60	17,681	12,069	5,613	5,700	5,874	0,427
30.12.2024 23	24,00	53,40	40,75	12,65	17,869	11,547	6,321	5,575	5,823	0,414
31.12.2024 23	24,00	50,08	38,52	11,56	18,051	10,796	7,255	5,322	5,691	0,410
01.01.2025 23	24,00	50,63	39,35	11,27	17,127	12,433	4,694	5,892	6,013	0,325
02.01.2025 23	24,00	50,74	39,42	11,32	17,805	11,835	5,970	5,787	5,965	0,371
03.01.2025 23	24,00	50,39	39,21	11,18	17,766	11,877	5,889	5,753	5,947	0,365
04.01.2025 23	24,00	50,07	39,08	10,99	17,817	11,846	5,970	5,782	5,961	0,363
05.01.2025 23	24,00	51,33	39,51	11,83	17,106	12,229	4,877	5,719	5,875	0,339
06.01.2025 23	24,00	53,25	40,79	12,46	17,657	11,869	5,787	5,696	5,889	0,392
07.01.2025 23	24,00	49,74	38,90	10,84	17,287	12,177	5,110	5,836	5,993	0,330
08.01.2025 23	24,00	49,70	38,66	11,04	17,992	11,530	6,462	5,548	5,797	0,378
09.01.2025 23	24,00	50,31	39,06	11,26	17,410	12,200	5,210	5,746	5,911	0,341
10.01.2025 23	24,00	50,50	39,27	11,23	17,455	12,270	5,185	5,746	5,914	0,341
11.01.2025 23	24,00	50,21	39,23	10,98	17,198	12,167	5,031	5,752	5,939	0,330
12.01.2025 23	24,00	50,03	39,09	10,94	17,677	11,757	5,920	5,575	5,826	0,360
13.01.2025 23	24,00	50,10	39,17	10,93	17,255	12,276	4,978	5,735	5,879	0,328
14.01.2025 23	24,00	51,25	39,50	11,75	17,697	12,107	5,589	5,717	5,886	0,366
15.01.2025 23	24,00	50,98	39,39	11,59	17,691	11,923	5,768	5,675	5,860	0,367
16.01.2025 23	24,00	51,39	39,52	11,87	17,596	11,976	5,620	5,688	5,904	0,369
17.01.2025 23	24,00	51,82	39,81	12,00	17,590	12,180	5,410	5,707	5,883	0,365
18.01.2025 23	24,00	49,55	38,38	11,17	17,753	11,686	6,068	5,664	5,887	0,365
19.01.2025 23	24,00	48,52	37,24	11,28	18,625	10,809	7,816	5,501	5,813	0,415
Среднее	24,00	52,33	40,15	12,18	17,597	12,015	5,582	5,706	5,896	0,375
Итого	744,00				545,507	372,451	173,056			11,621

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	8041,827	5454,968	182,514
19.01.2025	8587,334	5827,419	194,134

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru