

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	64,18	44,25	19,93	61,922	61,620	0,303	5,757	5,127	1,233	1,228
21.12.2024 23	24,00	63,00	44,07	18,93	63,372	63,055	0,317	5,823	5,194	1,200	1,194
22.12.2024 23	24,00	60,00	42,80	17,20	63,357	63,065	0,292	5,603	4,976	1,090	1,085
23.12.2024 23	24,00	59,84	42,61	17,23	60,292	60,022	0,269	5,652	5,034	1,051	1,034
24.12.2024 23	24,00	61,56	44,23	17,33	65,486	65,157	0,329	6,407	5,729	1,134	1,129
25.12.2024 23	24,00	60,53	43,79	16,74	65,006	64,679	0,326	6,724	6,061	1,084	1,083
26.12.2024 23	24,00	60,75	43,67	17,08	64,784	64,471	0,313	6,709	6,051	1,104	1,101
27.12.2024 23	24,00	62,58	44,38	18,20	64,659	64,336	0,323	6,627	5,970	1,177	1,171
28.12.2024 23	24,00	60,18	43,09	17,10	64,995	64,679	0,316	6,466	5,803	1,111	1,106
29.12.2024 23	24,00	61,72	43,62	18,10	65,102	64,795	0,307	6,275	5,609	1,172	1,173
30.12.2024 23	24,00	62,08	44,45	17,64	68,672	68,323	0,349	6,584	5,826	1,211	1,205
31.12.2024 23	24,00	62,11	45,22	16,89	73,600	73,195	0,405	6,839	5,976	1,242	1,236
01.01.2025 23	24,00	61,03	44,59	16,44	73,740	73,353	0,387	6,894	6,029	1,211	1,206
02.01.2025 23	24,00	61,64	44,99	16,64	73,688	73,300	0,389	6,883	6,019	1,226	1,220
03.01.2025 23	24,00	60,84	44,71	16,12	73,701	73,320	0,381	6,845	5,980	1,188	1,182
04.01.2025 23	24,00	60,83	44,83	16,00	73,483	73,105	0,378	6,740	5,881	1,175	1,170
05.01.2025 23	24,00	64,00	46,24	17,76	73,713	73,312	0,401	6,469	5,602	1,302	1,302
06.01.2025 23	24,00	66,16	47,45	18,71	74,011	73,547	0,463	6,521	5,648	1,388	1,376
07.01.2025 23	24,00	60,67	44,65	16,02	73,963	73,592	0,371	6,565	5,692	1,183	1,179
08.01.2025 23	24,00	60,79	44,86	15,93	74,589	74,212	0,378	6,661	5,772	1,187	1,182
09.01.2025 23	24,00	60,65	44,85	15,80	74,722	74,343	0,379	6,991	6,101	1,179	1,175
10.01.2025 23	24,00	60,47	44,97	15,49	75,343	74,957	0,386	7,120	6,215	1,165	1,161
11.01.2025 23	24,00	60,42	44,88	15,54	74,331	73,951	0,380	7,096	6,195	1,153	1,149
12.01.2025 23	24,00	60,59	44,75	15,85	72,925	72,564	0,361	7,029	6,133	1,154	1,150
13.01.2025 23	24,00	60,32	44,64	15,68	73,084	72,722	0,362	7,121	6,221	1,144	1,140
14.01.2025 23	24,00	62,31	45,44	16,87	73,116	72,751	0,366	7,143	6,241	1,232	1,227
15.01.2025 23	24,00	61,82	45,03	16,79	72,581	72,219	0,362	7,113	6,214	1,218	1,212
16.01.2025 23	24,00	62,63	45,07	17,56	71,289	70,934	0,355	7,102	6,201	1,251	1,246
17.01.2025 23	24,00	62,92	45,10	17,82	71,087	70,742	0,345	6,978	6,081	1,265	1,261
18.01.2025 23	24,00	60,96	44,10	16,85	71,342	71,005	0,337	6,929	6,026	1,201	1,197
19.01.2025 23	24,00	60,62	43,78	16,84	71,142	70,815	0,327	7,055	6,158	1,195	1,193
Среднее	24,00	61,55	44,55	17,00	70,100	69,746	0,353	6,668	5,863	1,188	1,183
Итого	744,00				2173,098	2162,140	10,958			36,827	36,671

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	4347,204	4320,594	65,376
19.01.2025	6520,302	6482,734	102,204

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru