

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 42

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1206816

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	61,08	42,63	18,45	52,615	52,213	0,402	0,600	0,550	0,970	0,963
23.03.2025 23	24,00	61,16	42,62	18,54	52,571	52,165	0,406	0,600	0,550	0,973	0,966
24.03.2025 23	24,00	61,74	42,94	18,80	52,694	52,292	0,402	0,600	0,550	0,990	0,982
25.03.2025 23	24,00	61,75	43,22	18,53	53,138	52,754	0,384	0,600	0,550	0,983	0,976
26.03.2025 23	24,00	60,51	43,03	17,48	53,192	52,811	0,381	0,600	0,550	0,929	0,922
27.03.2025 23	24,00	61,56	43,89	17,67	53,493	53,135	0,358	0,600	0,550	0,944	0,938
28.03.2025 23	24,00	61,88	44,96	16,92	56,367	56,067	0,300	0,600	0,550	0,952	0,947
29.03.2025 23	24,00	64,70	48,69	16,01	67,253	67,147	0,106	0,600	0,550	1,059	1,057
30.03.2025 23	23,00	61,00	48,06	12,94	73,253	73,266	-0,013	0,600	0,550	0,948	0,949
31.03.2025 23	24,00	60,20	46,00	14,20	64,652	64,467	0,184	0,600	0,550	0,901	0,899
01.04.2025 23	24,00	61,72	45,39	16,33	57,521	57,255	0,266	0,600	0,550	0,938	0,934
02.04.2025 23	24,00	61,19	46,80	14,39	67,852	67,755	0,097	0,600	0,550	0,969	0,967
03.04.2025 23	24,00	59,87	44,86	15,01	59,862	59,621	0,241	0,600	0,550	0,897	0,894
04.04.2025 23	24,00	60,80	44,10	16,70	54,523	54,209	0,314	0,600	0,550	0,908	0,903
05.04.2025 23	24,00	60,97	43,55	17,42	52,717	52,371	0,346	0,600	0,550	0,917	0,911
06.04.2025 23	24,00	60,24	42,92	17,32	52,383	52,016	0,367	0,600	0,550	0,906	0,900
07.04.2025 23	24,00	60,64	43,48	17,16	53,361	53,019	0,341	0,600	0,550	0,915	0,909
08.04.2025 23	24,00	60,10	43,05	17,05	53,637	53,292	0,345	0,600	0,550	0,913	0,907
09.04.2025 23	24,00	63,83	44,32	19,51	53,294	52,974	0,319	0,600	0,550	1,038	1,032
10.04.2025 23	24,00	63,75	44,07	19,68	52,666	52,330	0,335	0,600	0,550	1,036	1,029
11.04.2025 23	24,00	61,17	42,79	18,38	52,519	52,154	0,366	0,600	0,550	0,964	0,958
12.04.2025 23	24,00	60,34	41,90	18,44	52,183	51,790	0,393	0,600	0,550	0,961	0,954
13.04.2025 23	24,00	61,01	42,22	18,79	52,489	52,104	0,385	0,600	0,550	0,985	0,978
14.04.2025 23	24,00	60,73	42,43	18,30	52,670	52,305	0,365	0,600	0,550	0,963	0,956
15.04.2025 23	24,00	43,83	36,98	6,85	26,676	26,504	0,171	0,600	0,550	0,455	0,452
16.04.2025 23	24,00	19,94	20,15	-0,21	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,77	17,66	0,11	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,55	17,26	0,29	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,96	56,11	41,07	15,04	49,056	48,786	0,270	0,600	0,550	0,836	0,831
Итого	671,00				1373,580	1366,016	7,564			23,415	23,281

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	293,404	293,315	2,118
20.04.2025	316,819	316,596	9,681

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru