

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 45А

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1602265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	57,63	37,73	19,90	46,136	46,731	-0,595	0,373	0,378	0,917	0,930
23.03.2025 23	24,00	57,83	37,84	19,98	46,014	46,709	-0,696	0,373	0,377	0,918	0,933
24.03.2025 23	24,00	59,74	38,62	21,15	47,245	47,917	-0,672	0,387	0,391	0,998	1,013
25.03.2025 23	24,00	58,58	38,10	20,47	47,217	47,907	-0,690	0,416	0,421	0,965	0,981
26.03.2025 23	24,00	57,48	38,15	19,33	47,401	48,155	-0,754	0,416	0,421	0,914	0,931
27.03.2025 23	24,00	58,22	38,76	19,45	46,882	48,651	-1,769	0,439	0,444	0,910	0,946
28.03.2025 23	24,00	56,84	38,79	18,18	45,816	48,014	-2,198	0,444	0,446	0,831	0,873
29.03.2025 23	24,00	24,83	25,52	-0,69	39,898	43,162	-3,264	0,352	0,355	-0,028	-0,030
30.03.2025 23	24,00	21,60	22,93	-1,32	39,781	43,071	-3,290	0,351	0,355	-0,053	-0,057
31.03.2025 23	24,00	43,44	31,18	13,00	43,409	45,906	-2,496	0,407	0,412	0,559	0,597
01.04.2025 23	24,00	57,78	38,44	19,35	46,084	48,239	-2,155	0,421	0,425	0,890	0,933
02.04.2025 23	24,00	40,91	32,01	9,63	42,191	44,942	-2,751	0,384	0,388	0,403	0,433
03.04.2025 23	24,00	55,68	37,39	18,29	46,487	48,695	-2,209	0,464	0,467	0,848	0,891
04.04.2025 23	24,00	57,10	38,18	18,92	46,367	48,562	-2,195	0,453	0,457	0,875	0,919
05.04.2025 23	24,00	57,76	38,33	19,42	46,400	48,589	-2,188	0,427	0,431	0,899	0,944
06.04.2025 23	24,00	56,80	37,99	18,80	46,531	48,744	-2,213	0,427	0,431	0,873	0,916
07.04.2025 23	24,00	57,26	38,30	18,95	46,303	48,519	-2,217	0,422	0,427	0,876	0,919
08.04.2025 23	24,00	56,47	37,80	18,67	46,390	48,608	-2,218	0,422	0,426	0,864	0,908
09.04.2025 23	24,00	60,10	38,48	21,62	46,274	48,486	-2,212	0,416	0,422	0,999	1,048
10.04.2025 23	24,00	60,22	38,67	21,55	46,350	48,592	-2,242	0,421	0,426	0,997	1,047
11.04.2025 23	24,00	57,28	37,31	19,98	45,416	47,703	-2,286	0,430	0,435	0,905	0,953
12.04.2025 23	24,00	56,56	37,00	19,56	46,370	48,633	-2,263	0,466	0,471	0,905	0,951
13.04.2025 23	24,00	57,52	37,30	20,22	46,387	48,647	-2,261	0,447	0,451	0,936	0,984
14.04.2025 23	24,00	57,36	37,51	19,86	46,045	48,335	-2,290	0,422	0,426	0,912	0,960
15.04.2025 23	24,00	37,70	30,02	9,02	39,191	41,942	-2,751	0,229	0,230	0,350	0,378
16.04.2025 23	24,00	20,67	21,38	-0,72	23,616	25,358	-1,743	0,092	0,080	-0,017	-0,018
17.04.2025 23	24,00	19,81	20,55	-0,74	21,123	22,737	-1,614	0,046	0,032	-0,016	-0,017
18.04.2025 23	24,00	18,66	19,53	-0,84	19,111	20,346	-1,235	0,025	0,014	-0,016	-0,017
Среднее	24,00	49,35	34,42	15,04	42,730	44,711	-1,981	0,370	0,373	0,693	0,723
Итого	672,00				1196,437	1251,903	-55,466			19,414	20,250

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	308,114	645,187
20.04.2025	252,649	664,601

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru