

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 49

Номер прибора: 902448

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	68,21	50,90	17,31	39,698	41,449	-1,751	0,687	0,717
19.02.2025 23	24,00	67,04	49,88	17,16	38,784	40,479	-1,695	0,665	0,695
20.02.2025 23	24,00	69,07	50,70	18,37	39,101	39,546	-0,445	0,718	0,727
21.02.2025 23	24,00	69,03	50,27	18,76	38,731	38,931	-0,200	0,726	0,730
22.02.2025 23	24,00	70,92	51,11	19,81	38,492	38,669	-0,177	0,762	0,766
23.02.2025 23	24,00	71,10	51,16	19,94	38,440	38,580	-0,140	0,766	0,769
24.02.2025 23	24,00	70,07	50,78	19,29	38,100	38,280	-0,180	0,735	0,738
25.02.2025 23	24,00	68,50	49,92	18,58	38,008	38,186	-0,178	0,706	0,709
26.02.2025 23	24,00	72,07	51,87	20,20	37,938	38,151	-0,213	0,766	0,770
27.02.2025 23	24,00	69,46	50,47	18,99	37,820	38,048	-0,228	0,718	0,722
28.02.2025 23	24,00	67,92	49,65	18,27	37,529	37,775	-0,246	0,685	0,690
01.03.2025 23	24,00	65,15	48,72	16,43	32,856	33,953	-1,097	0,538	0,551
02.03.2025 23	24,00	61,32	47,84	13,48	42,433	44,454	-2,021	0,572	0,599
03.03.2025 23	24,00	57,51	45,23	12,28	41,789	43,811	-2,022	0,513	0,537
04.03.2025 23	24,00	57,34	45,06	12,28	41,449	43,447	-1,998	0,509	0,533
05.03.2025 23	24,00	56,79	44,84	11,95	41,479	43,809	-2,330	0,495	0,523
06.03.2025 23	24,00	55,73	44,36	11,37	41,984	44,481	-2,497	0,477	0,506
07.03.2025 23	24,00	54,66	42,19	12,47	33,260	34,604	-1,344	0,415	0,431
08.03.2025 23	24,00	54,27	38,97	15,30	24,962	25,753	-0,791	0,381	0,393
09.03.2025 23	24,00	54,75	39,39	15,36	24,967	25,739	-0,772	0,383	0,395
10.03.2025 23	24,00	54,20	39,20	15,00	25,002	25,781	-0,779	0,375	0,386
11.03.2025 23	24,00	53,45	38,82	14,63	24,923	25,704	-0,781	0,364	0,376
12.03.2025 23	24,00	53,67	39,01	14,66	24,920	25,674	-0,754	0,365	0,376
13.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.03.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	17,25	62,71	46,54	16,17	35,768	26,416	-0,707	0,416	0,426
Итого	552,00				822,665	845,304	-22,639	13,321	13,638

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	10278,748	10824,997	115,585	121,926
21.03.2025				

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru