

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 49

Номер прибора: 902448

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 15	14,16	0,00	0,00	0,00	13,336	13,727	-0,391	0,206	0,213
23.03.2025 23	32,00	53,73	39,32	14,41	35,013	36,084	-1,071	0,501	0,517
24.03.2025 23	24,00	56,14	41,53	14,61	28,890	29,774	-0,884	0,422	0,434
25.03.2025 23	24,00	54,69	40,65	14,04	28,211	29,060	-0,849	0,396	0,407
26.03.2025 23	24,00	53,76	40,43	13,33	28,322	29,162	-0,840	0,377	0,388
27.03.2025 23	24,00	54,35	40,92	13,43	28,157	28,977	-0,820	0,378	0,389
28.03.2025 23	24,00	53,37	40,76	12,61	26,560	27,353	-0,793	0,336	0,346
29.03.2025 23	24,00	24,82	24,46	0,36	8,507	8,816	-0,309	0,005	0,006
30.03.2025 23	24,00	22,77	21,43	1,34	7,644	7,955	-0,311	0,010	0,011
31.03.2025 23	24,00	47,84	36,30	11,54	21,020	21,709	-0,689	0,243	0,251
01.04.2025 23	24,00	54,08	40,94	13,14	28,525	29,434	-0,909	0,375	0,386
02.04.2025 23	24,00	43,71	35,29	8,42	17,719	18,278	-0,559	0,153	0,158
03.04.2025 23	24,00	52,03	39,69	12,34	28,571	29,448	-0,877	0,352	0,363
04.04.2025 23	24,00	53,59	40,64	12,95	28,561	29,437	-0,876	0,369	0,380
05.04.2025 23	24,00	54,09	40,86	13,23	28,555	29,415	-0,860	0,377	0,389
06.04.2025 23	24,00	53,35	40,43	12,92	28,515	29,370	-0,855	0,368	0,379
07.04.2025 23	24,00	53,65	40,78	12,87	28,502	29,347	-0,845	0,366	0,377
08.04.2025 23	24,00	53,08	40,47	12,61	28,893	29,756	-0,863	0,364	0,375
09.04.2025 23	24,00	56,28	41,86	14,42	29,154	30,018	-0,864	0,420	0,433
10.04.2025 23	24,00	56,40	42,11	14,29	29,458	30,343	-0,885	0,420	0,433
11.04.2025 23	24,00	53,95	40,41	13,54	28,419	29,271	-0,852	0,384	0,396
12.04.2025 23	24,00	53,03	39,74	13,29	28,421	29,279	-0,858	0,377	0,389
13.04.2025 23	24,00	53,82	40,09	13,73	28,450	29,304	-0,854	0,390	0,402
14.04.2025 23	24,00	53,66	40,12	13,54	28,422	29,275	-0,853	0,385	0,396
15.04.2025 23	24,00	44,23	35,15	9,08	15,070	15,476	-0,406	0,141	0,145
16.04.2025 23	24,00	19,93	17,78	2,15	2,147	0,729	1,418	0,004	0,002
17.04.2025 23	24,00	19,50	17,36	2,14	1,877	0,000	1,877	0,004	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,08	18,18	-0,10	1,159	0,000	1,159	0,002	0,000
Среднее	23,93	45,28	34,92	10,37	22,717	23,243	-0,526	0,290	0,299
Итого	670,16				636,078	650,797	-14,719	8,126	8,363

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025				
20.04.2025	11737,491	12321,098	137,032	143,927

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru