

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 49

Номер прибора: 902448

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
20.12.2024 23	24,00	60,05	47,13	12,92	41,460	43,310	-1,850	0,535	0,559
21.12.2024 23	24,00	58,90	46,50	12,40	41,257	43,113	-1,856	0,511	0,534
22.12.2024 23	24,00	56,30	44,93	11,37	41,185	43,045	-1,860	0,468	0,489
23.12.2024 23	24,00	56,81	45,32	11,49	41,154	43,007	-1,853	0,473	0,494
24.12.2024 23	24,00	57,22	45,82	11,40	41,746	43,621	-1,875	0,475	0,497
25.12.2024 23	24,00	56,22	45,21	11,01	41,334	43,198	-1,864	0,455	0,475
26.12.2024 23	24,00	56,35	45,21	11,14	41,360	43,207	-1,847	0,460	0,481
27.12.2024 23	24,00	57,84	46,10	11,74	41,241	43,102	-1,861	0,484	0,506
28.12.2024 23	24,00	55,40	44,47	10,93	41,150	42,991	-1,841	0,450	0,470
29.12.2024 23	24,00	57,05	45,26	11,79	41,070	42,900	-1,830	0,484	0,505
30.12.2024 23	24,00	57,26	45,43	11,83	41,165	42,995	-1,830	0,487	0,508
31.12.2024 23	24,00	57,23	45,41	11,82	41,135	42,976	-1,841	0,486	0,507
01.01.2025 23	24,00	56,32	44,92	11,40	41,106	42,955	-1,849	0,468	0,489
02.01.2025 23	24,00	57,00	45,36	11,64	41,022	42,878	-1,856	0,477	0,498
03.01.2025 23	24,00	56,26	44,84	11,42	40,900	42,758	-1,858	0,466	0,487
04.01.2025 23	24,00	56,00	44,78	11,22	40,806	42,661	-1,855	0,457	0,478
05.01.2025 23	24,00	59,09	46,52	12,57	40,781	42,638	-1,857	0,512	0,535
06.01.2025 23	24,00	61,15	47,79	13,36	40,834	42,683	-1,849	0,545	0,570
07.01.2025 23	24,00	56,44	44,92	11,52	40,728	42,589	-1,861	0,469	0,490
08.01.2025 23	24,00	56,58	45,09	11,49	40,992	42,873	-1,881	0,471	0,492
09.01.2025 23	24,00	56,33	44,89	11,44	40,937	42,817	-1,880	0,468	0,489
10.01.2025 23	24,00	56,16	44,86	11,30	40,931	42,798	-1,867	0,462	0,483
11.01.2025 23	24,00	56,20	44,89	11,31	40,852	42,708	-1,856	0,462	0,482
12.01.2025 23	24,00	56,43	44,91	11,52	40,659	42,499	-1,840	0,468	0,489
13.01.2025 23	24,00	56,02	44,58	11,44	40,520	42,367	-1,847	0,463	0,484
14.01.2025 23	24,00	57,44	45,39	12,05	40,905	42,759	-1,854	0,492	0,514
15.01.2025 23	24,00	56,85	45,02	11,83	41,104	42,973	-1,869	0,486	0,508
16.01.2025 23	24,00	57,53	45,35	12,18	41,159	43,006	-1,847	0,501	0,523
17.01.2025 23	24,00	57,63	45,28	12,35	40,713	42,543	-1,830	0,503	0,525
18.01.2025 23	24,00	55,63	44,08	11,55	40,686	42,494	-1,808	0,470	0,491
19.01.2025 23	24,00	55,55	43,93	11,62	40,647	42,478	-1,831	0,472	0,493
Среднее	24,00	57,01	45,30	11,71	41,017	42,869	-1,852	0,480	0,502
Итого	744,00				1271,539	1328,942	-57,403	14,877	15,549

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.12.2024	8085,508	8470,301	88,640	92,883
19.01.2025	9357,047	9799,243	103,517	108,431

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru