

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: KAPAT-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 53

Номер прибора: 09401017

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	59,37	50,77	8,61	131,966	133,163	-1,197	0,04	0,03	1,136	1,146
23.03.2025 23	24,00	59,49	50,86	8,63	131,827	133,022	-1,194	0,04	0,03	1,138	1,148
24.03.2025 23	24,00	52,73	44,26	8,47	88,523	89,503	-0,981	0,03	0,03	0,887	0,898
25.03.2025 23	24,00	59,98	49,29	10,69	102,115	103,531	-1,416	0,04	0,04	1,092	1,107
26.03.2025 23	24,00	58,79	48,97	9,82	105,452	106,834	-1,382	0,04	0,04	1,034	1,048
27.03.2025 23	24,00	59,48	49,35	10,12	101,180	102,567	-1,386	0,05	0,04	1,024	1,038
28.03.2025 23	24,00	57,75	48,59	9,16	93,145	94,370	-1,225	0,05	0,04	0,909	0,921
29.03.2025 23	24,00	27,02	28,07	-1,05	0,000	0,000	0,000	0,04	0,04	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	24,01	24,60	-0,59	0,000	0,000	0,000	0,04	0,04	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	45,01	38,45	6,56	64,584	65,442	-0,859	0,04	0,04	0,693	0,702
01.04.2025 23	24,00	59,20	49,31	9,89	105,013	106,289	-1,276	0,04	0,04	1,038	1,050
02.04.2025 23	24,00	41,59	37,95	3,64	46,710	47,233	-0,523	0,04	0,04	0,432	0,437
03.04.2025 23	24,00	57,02	47,55	9,46	103,987	105,140	-1,153	0,05	0,05	0,983	0,994
04.04.2025 23	24,00	58,72	48,91	9,81	103,851	105,111	-1,260	0,05	0,05	1,018	1,031
05.04.2025 23	24,00	59,35	49,29	10,06	103,710	105,002	-1,292	0,04	0,04	1,043	1,056
06.04.2025 23	24,00	58,60	48,73	9,87	103,675	104,963	-1,287	0,04	0,04	1,023	1,036
07.04.2025 23	24,00	58,67	48,97	9,71	103,650	104,940	-1,290	0,04	0,04	1,006	1,018
08.04.2025 23	24,00	58,10	48,39	9,71	103,624	104,944	-1,319	0,04	0,04	1,005	1,018
09.04.2025 23	24,00	61,92	50,66	11,26	103,322	104,708	-1,386	0,04	0,04	1,163	1,178
10.04.2025 23	24,00	61,92	50,73	11,19	103,354	104,780	-1,426	0,04	0,04	1,156	1,172
11.04.2025 23	24,00	59,22	48,86	10,36	103,513	104,906	-1,393	0,04	0,04	1,072	1,086
12.04.2025 23	24,00	58,46	48,18	10,28	103,646	105,048	-1,403	0,05	0,05	1,064	1,079
13.04.2025 23	24,00	59,12	48,62	10,50	103,430	104,868	-1,438	0,05	0,04	1,085	1,100
14.04.2025 23	24,00	58,79	48,56	10,23	103,370	104,809	-1,439	0,04	0,04	1,057	1,072
15.04.2025 23	24,00	39,62	37,02	2,60	39,767	40,297	-0,531	0,02	0,02	0,386	0,391
16.04.2025 23	24,00	21,87	22,62	-0,75	0,001	0,001	0,000	0,01	0,01	-0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	19,35	19,87	-0,52	0,000	0,001	-0,001	0,01	0,01	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,63	17,57	-1,94	0,000	0,261	-0,261	0,00	0,00	0,000	-0,001
Среднее	24,00	50,39	43,04	7,35	80,479	81,490	-1,011	0,04	0,04	0,802	0,812
Итого					2253,416	2281,733	-28,317			22,444	22,726

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	44091,707	44529,339	478,815	483,868
20.04.2025	46345,123	46811,072	501,259	506,594

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru