

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 63

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 82195

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
03.12.2024 23	256,44	56,75	35,63	21,13	748,420	759,632	-11,212	6,000	5,500	15,784	16,050
04.12.2024 23	24,00	59,57	39,82	19,75	94,180	94,487	-0,307	6,000	5,500	1,858	1,866
05.12.2024 23	24,00	58,87	40,03	18,85	97,393	97,655	-0,262	6,000	5,500	1,833	1,840
06.12.2024 23	24,00	58,83	41,43	17,40	106,862	107,025	-0,163	6,000	5,500	1,857	1,862
07.12.2024 23	24,00	58,15	43,11	15,04	124,274	124,003	0,272	6,000	5,500	1,867	1,866
08.12.2024 23	24,00	58,10	43,00	15,10	123,224	123,116	0,109	6,000	5,500	1,858	1,859
09.12.2024 23	24,00	58,60	43,39	15,21	122,632	122,403	0,229	6,000	5,500	1,863	1,862
10.12.2024 23	24,00	58,00	43,42	14,59	120,275	120,022	0,253	6,000	5,500	1,752	1,751
11.12.2024 23	24,00	58,34	43,18	15,16	117,598	117,455	0,143	6,000	5,500	1,780	1,781
12.12.2024 23	24,00	58,17	43,77	14,40	124,096	123,969	0,127	6,000	5,500	1,785	1,785
13.12.2024 23	24,00	58,05	43,52	14,54	122,223	122,198	0,025	6,000	5,500	1,774	1,776
14.12.2024 23	24,00	60,29	43,74	16,54	120,407	120,303	0,103	6,000	5,500	1,989	1,990
15.12.2024 23	24,00	72,12	49,16	22,97	120,082	119,629	0,453	6,000	5,500	2,756	2,747
16.12.2024 23	24,00	61,71	44,27	17,44	119,939	119,780	0,159	6,000	5,500	2,089	2,089
17.12.2024 23	24,00	59,12	42,87	16,25	88,402	88,424	-0,022	6,000	5,500	1,434	1,436
18.12.2024 23	24,00	52,89	36,15	16,74	70,714	71,053	-0,339	6,000	5,500	1,182	1,190
19.12.2024 23	24,00	57,31	39,06	18,25	92,290	92,925	-0,635	6,000	5,500	1,681	1,696
Среднее	37,67	59,11	42,09	17,02	147,824	148,475	-0,651	6,000	5,500	2,655	2,673
Итого	640,44				2513,012	2524,077	-11,065			45,141	45,446

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.11.2024	48864,474	43574,678	820,056
19.12.2024	51377,486	46098,755	865,197

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru