

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 2

Номер прибора: 11084

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,09	46,65	9,44	19,966	15,458	4,508	6,691	6,695	0,347
23.03.2025 23	24,00	56,19	46,82	9,37	19,835	15,487	4,348	6,660	6,673	0,339
24.03.2025 23	24,00	57,29	47,78	9,50	20,065	16,150	3,915	6,253	6,249	0,331
25.03.2025 23	24,00	57,69	48,01	9,69	20,318	15,775	4,543	6,622	6,622	0,361
26.03.2025 23	24,00	57,03	47,54	9,49	19,624	15,404	4,220	6,709	6,711	0,337
27.03.2025 23	24,00	57,89	48,22	9,67	19,502	15,515	3,987	6,736	6,741	0,333
28.03.2025 23	24,00	57,79	48,15	9,64	19,467	15,492	3,975	6,733	6,728	0,331
29.03.2025 23	24,00	62,61	51,79	10,83	19,206	15,334	3,873	6,731	6,726	0,361
30.03.2025 23	24,00	56,74	46,98	9,76	20,453	15,219	5,234	6,649	6,668	0,387
31.03.2025 23	24,00	53,08	45,00	8,08	19,583	15,625	3,958	6,688	6,683	0,295
01.04.2025 23	24,00	56,03	47,06	8,98	19,751	15,555	4,196	6,644	6,649	0,326
02.04.2025 23	24,00	55,36	46,93	8,42	20,123	15,340	4,783	6,659	6,667	0,340
03.04.2025 23	24,00	54,37	45,95	8,42	20,201	15,519	4,682	6,673	6,680	0,331
04.04.2025 23	24,00	55,40	46,68	8,72	19,105	15,680	3,425	6,701	6,697	0,286
05.04.2025 23	24,00	56,04	47,18	8,87	20,184	15,421	4,763	6,673	6,681	0,349
06.04.2025 23	24,00	55,01	46,47	8,53	20,584	15,303	5,281	6,628	6,654	0,362
07.04.2025 23	24,00	56,14	47,22	8,92	19,373	15,525	3,848	6,715	6,720	0,309
08.04.2025 23	24,00	54,63	46,05	8,57	19,648	15,461	4,187	6,647	6,654	0,314
09.04.2025 23	24,00	57,57	47,95	9,62	19,963	15,317	4,646	6,664	6,672	0,360
10.04.2025 23	24,00	57,82	48,35	9,47	19,905	15,365	4,540	6,630	6,649	0,356
11.04.2025 23	24,00	55,18	46,42	8,76	19,837	15,514	4,323	6,654	6,661	0,325
12.04.2025 23	24,00	54,22	45,61	8,61	20,237	15,407	4,830	6,633	6,639	0,340
13.04.2025 23	24,00	55,10	46,35	8,75	20,715	15,479	5,236	6,546	6,565	0,364
14.04.2025 23	24,00	55,65	46,38	9,27	19,009	14,879	4,130	6,648	6,666	0,320
15.04.2025 23	24,00	58,05	47,47	10,58	18,571	14,650	3,921	6,745	6,753	0,332
16.04.2025 23	24,00	58,17	47,28	10,89	18,816	14,609	4,207	6,466	6,440	0,357
17.04.2025 23	24,00	54,78	45,36	9,42	19,326	14,854	4,472	6,627	6,645	0,339
18.04.2025 23	24,00	55,20	45,46	9,75	18,913	14,851	4,062	6,172	6,120	0,324
19.04.2025 23	24,00	57,69	46,97	10,72	19,124	14,333	4,791	6,700	6,707	0,378
20.04.2025 23	24,00	57,69	46,85	10,84	18,756	14,478	4,279	6,745	6,757	0,356
Среднее	24,00	56,42	47,03	9,39	19,672	15,300	4,372	6,635	6,639	0,340
Итого	720,00				590,156	458,997	131,159			10,191

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	18495,654	15507,191	276,947
20.04.2025	19085,810	15966,188	287,138

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru