

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 2

Номер прибора: 11084

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	56,84	45,93	10,91	18,272	14,679	3,592	6,769	6,774	0,321
22.04.2025 23	24,00	57,97	46,65	11,32	18,887	14,704	4,183	6,738	6,752	0,360
23.04.2025 23	24,00	58,95	48,01	10,95	20,036	15,052	4,984	6,747	6,751	0,400
24.04.2025 23	24,00	61,67	50,20	11,46	19,862	14,810	5,052	6,754	6,761	0,420
25.04.2025 23	24,00	56,45	46,56	9,89	19,988	14,602	5,386	6,772	6,764	0,387
26.04.2025 23	24,00	57,93	48,41	9,52	15,849	12,160	3,689	6,557	6,583	0,288
27.04.2025 23	24,00	58,67	49,81	8,86	17,574	12,565	5,009	6,716	6,701	0,350
28.04.2025 23	24,00	54,41	44,88	9,54	14,924	10,823	4,101	6,720	6,720	0,286
29.04.2025 23	24,00	55,98	45,15	10,83	18,592	14,351	4,241	6,710	6,719	0,346
30.04.2025 23	24,00	56,56	45,49	11,07	18,254	14,569	3,685	6,741	6,741	0,325
01.05.2025 23	24,00	57,49	46,16	11,33	18,413	14,288	4,124	6,737	6,745	0,353
02.05.2025 23	24,00	57,39	46,97	10,42	19,677	15,181	4,497	6,754	6,751	0,368
03.05.2025 23	24,00	56,47	46,14	10,32	18,906	15,452	3,454	6,760	6,749	0,314
04.05.2025 23	24,00	57,23	46,02	11,21	19,092	14,328	4,763	6,693	6,714	0,378
05.05.2025 23	24,00	57,88	46,45	11,43	18,766	14,412	4,354	6,745	6,757	0,364
06.05.2025 23	24,00	59,41	47,57	11,84	18,636	14,510	4,125	6,763	6,775	0,370
07.05.2025 23	24,00	58,14	46,99	11,15	18,492	14,553	3,939	6,776	6,784	0,346
08.05.2025 23	24,00	59,28	47,69	11,59	18,665	14,727	3,938	6,511	6,519	0,358
09.05.2025 23	24,00	58,18	47,18	11,00	18,860	14,413	4,446	6,827	6,829	0,369
10.05.2025 23	24,00	58,20	47,05	11,15	18,595	14,606	3,989	6,801	6,805	0,348
11.05.2025 23	24,00	58,31	46,99	11,32	19,161	14,450	4,712	6,732	6,756	0,384
12.05.2025 23	24,00	56,27	45,69	10,58	17,121	12,062	5,059	6,498	6,529	0,357
13.05.2025 23	24,00	56,45	46,80	9,65	9,673	6,717	2,956	6,659	6,724	0,200
14.05.2025 23	24,00	18,64	17,88	0,75	0,000	0,000	0,000	1,363	5,162	0,000
15.05.2025 23	24,00	61,34	53,90	7,44	8,499	4,622	3,877	6,528	6,547	0,231
16.05.2025 23	24,00	56,21	46,57	9,64	16,686	11,782	4,905	6,823	6,796	0,333
17.05.2025 23	24,00	57,39	47,03	10,36	19,163	14,195	4,967	6,819	6,805	0,378
18.05.2025 23	24,00	58,39	47,76	10,63	19,262	14,457	4,805	6,782	6,800	0,381
19.05.2025 23	24,00	58,05	47,78	10,27	19,803	15,395	4,408	6,803	6,791	0,362
20.05.2025 23	24,00	58,01	47,80	10,21	20,077	15,742	4,335	6,804	6,797	0,360
Среднее	24,00	56,47	46,25	10,22	17,326	13,140	4,186	6,547	6,680	0,334
Итого	720,00				519,782	394,207	125,575			10,034

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	19085,810	15966,188	287,138
20.05.2025	19605,592	16360,395	297,172

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru