

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 2

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11084

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.08.2025 23	19,14	58,05	49,71	8,34	16,561	12,742	3,819	6,631	6,623	0,283
28.08.2025 23	24,00	58,26	49,87	8,39	20,397	16,008	4,389	6,706	6,696	0,338
29.08.2025 23	24,00	58,09	49,87	8,22	16,642	12,592	4,049	6,691	6,660	0,293
30.08.2025 23	24,00	58,54	50,19	8,35	19,912	16,203	3,709	6,707	6,695	0,308
31.08.2025 23	24,00	58,72	50,33	8,39	20,522	15,864	4,658	6,677	6,675	0,352
01.09.2025 23	24,00	57,81	49,79	8,03	20,076	15,993	4,083	6,721	6,708	0,316
02.09.2025 23	24,00	56,58	48,94	7,64	20,070	16,143	3,927	6,684	6,674	0,299
03.09.2025 23	24,00	55,99	48,31	7,68	20,308	16,046	4,262	6,688	6,681	0,313
04.09.2025 23	24,00	55,68	48,20	7,47	20,221	15,899	4,322	6,707	6,693	0,309
05.09.2025 23	24,00	57,19	49,12	8,08	19,713	16,093	3,620	6,712	6,700	0,294
06.09.2025 23	24,00	47,27	41,15	6,12	20,648	16,058	4,590	6,717	6,707	0,261
07.09.2025 23	24,00	55,45	47,81	7,64	21,058	15,962	5,096	6,657	6,655	0,347
08.09.2025 23	24,00	56,34	48,34	8,00	20,421	15,996	4,425	6,694	6,680	0,326
09.09.2025 23	24,00	55,65	47,79	7,86	20,491	15,968	4,522	6,758	6,747	0,325
10.09.2025 23	24,00	54,97	47,29	7,68	20,521	15,895	4,625	6,802	6,803	0,324
11.09.2025 23	24,00	55,41	47,56	7,85	20,384	15,992	4,392	6,812	6,805	0,319
12.09.2025 23	24,00	55,61	47,49	8,12	20,038	16,177	3,861	6,834	6,819	0,301
13.09.2025 23	24,00	54,69	46,87	7,82	20,423	16,234	4,189	6,787	6,770	0,308
14.09.2025 23	24,00	54,59	46,86	7,73	21,758	16,050	5,708	6,731	6,740	0,371
15.09.2025 23	24,00	53,11	46,58	6,53	14,920	11,353	3,567	6,421	6,530	0,223
16.09.2025 23	24,00	55,56	50,33	5,22	19,250	14,617	4,633	6,804	6,758	0,282
17.09.2025 23	24,00	56,11	50,03	6,08	17,657	12,968	4,689	6,837	6,813	0,289
18.09.2025 23	24,00	55,53	46,69	8,83	18,642	14,402	4,240	6,822	6,819	0,313
19.09.2025 23	24,00	55,57	46,67	8,89	18,361	14,461	3,901	6,796	6,802	0,299
20.09.2025 23	24,00	55,98	46,88	9,10	18,724	14,168	4,556	6,779	6,786	0,331
Среднее	19,20	55,87	48,11	7,76	19,509	12,254	3,478	5,425	5,421	0,249
Итого	595,14				487,716	379,883	107,833			7,724

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.08.2025	-	-	-
20.09.2025	21062,973	17511,955	320,224

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru