

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,46	43,50	10,96	85,680	85,309	0,370	0,610	0,465	0,940	0,935
23.03.2025 23	24,00	54,00	42,66	11,34	67,351	67,101	0,251	0,623	0,495	0,802	0,761
24.03.2025 23	24,00	54,82	43,17	11,65	63,392	63,156	0,236	0,617	0,481	0,761	0,736
25.03.2025 23	24,00	54,91	43,59	11,32	50,448	50,250	0,198	0,589	0,441	0,613	0,569
26.03.2025 23	24,00	53,26	43,16	10,11	52,485	52,281	0,205	0,625	0,458	0,575	0,528
27.03.2025 23	24,00	54,33	44,00	10,33	49,903	49,683	0,219	0,632	0,456	0,556	0,513
28.03.2025 23	24,00	53,53	43,93	9,60	33,089	32,910	0,180	0,636	0,450	0,335	0,316
29.03.2025 23	24,00	21,91	20,32	1,59	0,000	0,000	0,000	0,362	0,371	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	21,58	19,97	1,61	0,000	0,000	0,000	0,356	0,364	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	57,23	45,32	11,91	24,460	24,393	0,067	0,588	0,434	0,315	0,291
01.04.2025 23	24,00	57,20	45,91	11,29	61,653	61,314	0,339	0,594	0,437	0,722	0,692
02.04.2025 23	24,00	40,42	38,63	1,78	0,106	0,102	0,004	0,617	0,393	0,001	0,000
03.04.2025 23	24,00	20,24	18,60	1,64	0,000	0,000	0,000	0,534	0,543	0,000	0,000
04.04.2025 23	24,00	58,67	46,45	12,22	15,780	15,780	0,001	0,635	0,430	0,222	0,193
05.04.2025 23	24,00	57,60	46,22	11,38	77,742	77,374	0,368	0,628	0,440	0,940	0,881
06.04.2025 23	24,00	57,60	46,01	11,59	89,013	88,494	0,519	0,618	0,451	1,035	1,026
07.04.2025 23	24,00	53,85	43,86	10,00	35,905	35,717	0,188	0,613	0,443	0,384	0,357
08.04.2025 23	24,00	56,97	45,61	11,36	89,547	89,007	0,541	0,604	0,444	1,023	1,011
09.04.2025 23	24,00	59,91	47,26	12,64	88,488	87,900	0,587	0,639	0,490	1,116	1,111
10.04.2025 23	24,00	59,85	47,62	12,22	91,675	91,089	0,586	0,628	0,478	1,124	1,113
11.04.2025 23	24,00	57,42	45,92	11,49	88,744	88,240	0,505	0,628	0,488	1,021	1,014
12.04.2025 23	24,00	56,41	44,46	11,95	81,353	80,926	0,428	0,620	0,504	0,969	0,967
13.04.2025 23	24,00	57,18	44,88	12,30	80,804	80,387	0,417	0,614	0,499	0,993	0,989
14.04.2025 23	24,00	57,29	46,18	11,11	92,464	91,971	0,492	0,638	0,479	1,031	1,022
15.04.2025 23	24,00	54,17	44,97	9,20	39,236	39,010	0,226	0,594	0,448	0,404	0,359
16.04.2025 23	24,00	19,35	17,55	1,81	0,000	0,000	0,000	0,216	0,225	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,71	17,01	1,70	0,000	0,000	0,000	0,217	0,226	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,62	16,97	1,65	0,000	0,000	0,000	0,217	0,227	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,91	39,06	8,85	48,547	48,300	0,247	0,553	0,431	0,567	0,549
Итого	672,00				1359,318	1352,392	6,926			15,880	15,384

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	32300,221	32503,437	401,206
20.04.2025	33659,539	33855,830	417,086

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru