

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.08.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.08.2025 23	23,12	56,95	47,98	8,96	17,213	14,714	2,499	4,549	6,520	0,242
28.08.2025 23	24,00	57,32	48,35	8,97	18,067	15,172	2,894	4,563	6,550	0,266
29.08.2025 23	24,00	56,35	47,47	8,88	14,843	12,480	2,363	4,540	6,569	0,213
30.08.2025 23	24,00	57,60	48,64	8,96	17,670	15,102	2,568	4,574	6,552	0,250
31.08.2025 23	24,00	57,77	48,86	8,91	17,793	15,173	2,620	4,582	6,529	0,253
01.09.2025 23	24,00	56,91	48,35	8,56	17,625	15,270	2,355	4,563	6,566	0,234
02.09.2025 23	24,00	55,71	47,58	8,13	17,910	15,158	2,753	4,530	6,530	0,242
03.09.2025 23	24,00	55,16	46,99	8,17	17,963	15,278	2,685	4,506	6,535	0,239
04.09.2025 23	24,00	54,82	46,79	8,03	18,339	15,069	3,270	4,494	6,549	0,261
05.09.2025 23	24,00	56,33	47,84	8,49	18,090	15,161	2,930	4,528	6,556	0,258
06.09.2025 23	24,00	46,29	40,46	5,83	18,364	15,320	3,045	4,278	6,549	0,193
07.09.2025 23	24,00	54,63	46,53	8,11	18,791	15,284	3,507	4,470	6,507	0,274
08.09.2025 23	24,00	55,49	46,97	8,52	18,169	15,269	2,900	4,488	6,534	0,255
09.09.2025 23	24,00	54,73	46,44	8,29	17,940	15,220	2,720	4,466	6,600	0,242
10.09.2025 23	24,00	54,04	45,86	8,17	17,674	15,421	2,253	4,438	6,650	0,220
11.09.2025 23	24,00	54,57	46,12	8,45	17,887	15,273	2,614	4,443	6,654	0,239
12.09.2025 23	24,00	54,78	46,20	8,58	18,123	15,351	2,772	4,446	6,671	0,249
13.09.2025 23	24,00	54,12	45,68	8,44	21,660	14,396	7,264	4,417	6,633	0,433
14.09.2025 23	24,00	54,01	45,62	8,40	23,363	14,216	9,146	4,414	6,601	0,512
15.09.2025 23	24,00	51,63	44,78	6,85	17,304	13,348	3,956	4,357	5,930	0,259
16.09.2025 23	24,00	55,07	46,87	8,19	22,071	15,683	6,388	4,435	6,629	0,407
17.09.2025 23	24,00	55,49	46,47	9,02	20,042	14,324	5,718	4,442	6,678	0,380
18.09.2025 23	24,00	54,74	45,61	9,13	20,558	13,239	7,319	4,424	6,665	0,441
19.09.2025 23	24,00	55,03	45,53	9,50	20,250	13,167	7,083	4,419	6,660	0,436
20.09.2025 23	24,00	55,22	45,65	9,57	17,941	13,684	4,257	4,412	6,629	0,317
Среднее	19,33	54,99	46,55	8,44	18,626	11,864	3,157	3,606	5,292	0,236
Итого	599,12				465,649	367,771	97,878			7,314

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.08.2025	19269,432	16725,653	269,206
20.09.2025	19735,081	17093,424	276,520

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru