

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 6

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11796

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,28	41,86	12,42	80,413	79,494	0,918	0,594	0,455	1,000	0,988
23.03.2025 23	24,00	54,27	41,39	12,88	76,415	75,549	0,866	0,608	0,483	0,983	0,973
24.03.2025 23	24,00	54,78	42,30	12,48	81,508	80,594	0,914	0,594	0,447	1,019	1,006
25.03.2025 23	24,00	54,91	42,78	12,13	83,502	82,652	0,851	0,591	0,426	1,015	1,003
26.03.2025 23	24,00	54,05	42,63	11,43	83,736	82,882	0,855	0,617	0,436	0,962	0,947
27.03.2025 23	24,00	54,32	42,44	11,88	59,093	58,487	0,606	0,624	0,439	0,719	0,695
28.03.2025 23	24,00	53,24	41,20	12,04	35,332	34,947	0,385	0,620	0,433	0,424	0,421
29.03.2025 23	24,00	21,72	22,05	-0,33	0,481	0,656	-0,176	0,297	0,314	-0,000	-0,000
30.03.2025 23	24,00	20,74	21,27	-0,53	1,299	1,418	-0,119	0,339	0,347	-0,001	-0,001
31.03.2025 23	24,00	54,48	42,77	11,71	57,451	57,133	0,317	0,588	0,411	0,667	0,669
01.04.2025 23	24,00	57,59	45,19	12,40	87,607	86,804	0,803	0,587	0,418	1,089	1,076
02.04.2025 23	24,00	54,28	43,98	10,30	38,742	38,376	0,366	0,600	0,397	0,401	0,395
03.04.2025 23	24,00	54,43	43,26	11,17	70,556	70,032	0,524	0,619	0,412	0,801	0,782
04.04.2025 23	24,00	57,07	44,33	12,74	74,062	73,452	0,610	0,620	0,415	0,928	0,935
05.04.2025 23	24,00	58,23	43,09	15,14	59,826	59,373	0,452	0,610	0,427	0,922	0,899
06.04.2025 23	24,00	57,55	45,16	12,39	88,744	88,100	0,644	0,601	0,443	1,102	1,091
07.04.2025 23	24,00	54,42	41,57	12,85	40,463	40,229	0,234	0,600	0,427	0,509	0,517
08.04.2025 23	24,00	56,79	43,81	12,98	81,667	81,077	0,591	0,586	0,434	1,067	1,053
09.04.2025 23	24,00	59,69	45,26	14,42	81,081	80,482	0,599	0,622	0,480	1,166	1,161
10.04.2025 23	24,00	59,69	45,84	13,85	85,163	84,487	0,677	0,611	0,469	1,182	1,170
11.04.2025 23	24,00	57,24	44,13	13,11	82,439	81,830	0,609	0,611	0,478	1,082	1,073
12.04.2025 23	24,00	56,26	42,55	13,71	75,589	75,068	0,521	0,603	0,493	1,033	1,029
13.04.2025 23	24,00	56,98	42,83	14,15	75,054	74,546	0,508	0,597	0,488	1,060	1,055
14.04.2025 23	24,00	56,83	42,81	14,02	53,027	52,719	0,309	0,610	0,478	0,762	0,739
15.04.2025 23	24,00	53,97	43,28	10,70	36,752	36,442	0,310	0,574	0,438	0,444	0,390
16.04.2025 23	24,00	20,94	18,17	2,77	0,000	0,000	0,000	0,196	0,205	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,13	17,73	2,40	0,000	0,000	0,000	0,201	0,210	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,10	17,85	2,25	0,000	0,000	0,000	0,203	0,212	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,61	38,98	10,62	56,786	56,315	0,471	0,540	0,411	0,726	0,717
Итого	672,00				1590,003	1576,827	13,175			20,336	20,068

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	32177,257	30522,036	455,420
20.04.2025	33767,259	32098,863	475,756

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru