

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 6

Номер прибора: 1602258

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	74,59	48,42	26,17	14,455	14,716	-0,261	5,955	5,527	0,378	0,385
21.01.2025 23	24,00	73,14	47,91	25,23	14,272	14,541	-0,269	5,965	5,537	0,360	0,367
22.01.2025 23	24,00	76,56	49,42	27,13	14,496	14,759	-0,263	5,986	5,537	0,393	0,400
23.01.2025 23	24,00	74,56	48,78	25,78	14,504	14,763	-0,259	5,986	5,537	0,374	0,381
24.01.2025 23	24,00	74,58	49,21	25,54	14,297	14,800	-0,503	5,986	5,547	0,365	0,378
25.01.2025 23	24,00	69,15	46,39	25,84	9,686	10,195	-0,509	5,955	5,527	0,248	0,263
26.01.2025 23	23,88	73,16	48,55	24,61	14,535	14,794	-0,259	5,986	5,547	0,358	0,364
27.01.2025 23	24,00	74,43	48,70	25,73	14,573	14,833	-0,260	5,996	5,547	0,375	0,382
28.01.2025 23	24,00	75,91	49,42	26,49	14,648	14,927	-0,279	6,006	5,557	0,388	0,395
29.01.2025 23	24,00	74,53	48,80	25,74	14,611	14,872	-0,260	6,006	5,557	0,376	0,383
30.01.2025 23	24,00	72,93	48,08	25,01	14,271	14,055	0,217	6,006	5,557	0,357	0,352
31.01.2025 23	24,00	73,48	48,72	24,73	14,787	15,040	-0,254	6,027	5,568	0,366	0,372
01.02.2025 23	24,00	74,80	49,26	25,53	14,745	15,007	-0,261	6,027	5,568	0,376	0,383
02.02.2025 23	24,00	74,38	49,36	25,01	14,661	14,927	-0,266	6,016	5,557	0,367	0,373
03.02.2025 23	24,00	69,40	46,52	25,12	9,427	9,523	-0,096	5,935	5,517	0,236	0,239
04.02.2025 23	24,00	74,62	48,95	25,64	14,561	14,791	-0,230	6,067	5,608	0,373	0,379
05.02.2025 23	24,00	75,53	49,46	26,07	15,129	15,401	-0,272	6,108	5,639	0,394	0,402
06.02.2025 23	24,00	75,77	49,38	26,38	15,146	15,421	-0,275	6,108	5,629	0,400	0,407
07.02.2025 23	24,00	77,44	49,98	27,47	15,032	15,318	-0,286	6,098	5,629	0,413	0,421
08.02.2025 23	24,00	76,27	49,29	26,98	14,985	15,264	-0,278	6,088	5,619	0,404	0,412
09.02.2025 23	24,00	76,20	48,68	27,51	14,743	15,031	-0,288	6,057	5,598	0,405	0,413
10.02.2025 23	24,00	77,20	49,38	27,83	14,753	15,036	-0,283	6,067	5,598	0,410	0,418
11.02.2025 23	24,00	77,61	49,80	27,81	14,730	15,003	-0,274	6,067	5,598	0,409	0,417
12.02.2025 23	24,00	76,99	49,29	27,71	14,531	14,799	-0,268	6,037	5,588	0,403	0,410
13.02.2025 23	24,00	77,39	49,49	27,89	14,478	14,748	-0,270	6,037	5,588	0,404	0,411
14.02.2025 23	24,00	77,53	49,89	27,63	14,536	14,815	-0,279	6,047	5,588	0,402	0,409
15.02.2025 23	24,00	75,49	49,23	26,26	14,534	14,799	-0,265	6,037	5,588	0,382	0,389
16.02.2025 23	24,00	74,29	48,37	25,92	14,487	14,756	-0,269	6,027	5,578	0,375	0,382
17.02.2025 23	24,00	76,47	47,99	28,47	6,829	10,999	-4,170	5,965	5,547	0,193	0,313
Среднее	24,00	74,98	48,85	26,32	14,015	14,411	-0,396	6,022	5,572	0,368	0,379
Итого	695,88				406,441	417,931	-11,491			10,682	11,002

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
20.01.2025	143,520	322,037
17.02.2025	132,030	332,719

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru