

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 6

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1602258

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	73,31	49,07	24,25	14,671	14,949	-0,278	0,593	0,548	0,356	0,363
23.03.2025 23	24,00	74,20	49,64	24,56	14,780	15,074	-0,293	0,595	0,549	0,363	0,370
24.03.2025 23	24,00	71,33	45,93	23,94	5,947	6,062	-0,115	0,548	0,514	0,142	0,145
25.03.2025 23	23,58	69,08	42,88	25,90	6,497	6,601	-0,104	0,516	0,491	0,168	0,171
26.03.2025 23	24,00	69,91	44,01	25,90	11,443	11,672	-0,229	0,517	0,491	0,296	0,302
27.03.2025 23	24,00	71,48	46,32	25,19	12,418	12,660	-0,241	0,534	0,501	0,312	0,319
28.03.2025 23	24,00	68,72	45,63	23,12	13,005	13,247	-0,242	0,540	0,509	0,301	0,306
29.03.2025 23	24,00	72,62	49,96	22,62	14,062	14,330	-0,268	0,566	0,526	0,318	0,324
30.03.2025 23	24,00	69,74	48,86	20,91	14,241	14,495	-0,254	0,561	0,520	0,298	0,303
31.03.2025 23	24,00	74,41	46,35	28,01	13,338	13,646	-0,309	0,540	0,506	0,373	0,382
01.04.2025 23	24,00	69,98	47,05	22,91	13,438	13,695	-0,257	0,529	0,503	0,308	0,314
02.04.2025 23	24,00	68,18	48,76	19,43	15,125	15,395	-0,270	0,547	0,514	0,294	0,299
03.04.2025 23	24,00	74,34	43,88	30,39	13,738	14,049	-0,311	0,535	0,511	0,417	0,427
04.04.2025 23	24,00	70,13	47,13	23,01	13,710	13,962	-0,252	0,523	0,496	0,315	0,321
05.04.2025 23	24,00	72,40	48,50	23,91	13,868	14,142	-0,274	0,524	0,496	0,331	0,338
06.04.2025 23	24,00	71,51	47,66	23,85	13,690	13,979	-0,289	0,522	0,495	0,326	0,333
07.04.2025 23	24,00	70,99	49,12	21,83	14,621	14,937	-0,316	0,535	0,504	0,319	0,326
08.04.2025 23	24,00	73,23	48,38	24,79	13,939	14,261	-0,322	0,526	0,497	0,345	0,354
09.04.2025 23	24,00	74,68	48,07	26,59	13,430	13,768	-0,339	0,520	0,493	0,357	0,366
10.04.2025 23	24,00	73,96	47,31	26,64	13,035	13,377	-0,342	0,516	0,492	0,347	0,356
11.04.2025 23	24,00	73,46	46,98	26,47	12,990	13,330	-0,339	0,514	0,491	0,344	0,353
12.04.2025 23	24,00	74,25	47,35	26,90	13,150	13,506	-0,355	0,517	0,492	0,354	0,363
13.04.2025 23	24,00	72,95	46,81	26,15	13,082	13,439	-0,357	0,513	0,491	0,342	0,351
14.04.2025 23	24,00	71,01	46,12	24,87	13,215	13,582	-0,367	0,515	0,492	0,328	0,338
15.04.2025 23	24,00	72,56	50,60	21,66	17,222	17,826	-0,605	0,595	0,535	0,373	0,386
16.04.2025 23	24,00	86,60	56,88	27,31	4,154	4,294	-0,139	0,535	0,509	0,113	0,117
17.04.2025 23	24,00	95,00	70,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,490	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	95,00	70,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,563	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,99	74,11	49,26	22,90	11,886	12,153	-0,267	0,537	0,509	0,291	0,297
Итого	671,58				332,809	340,277	-7,468			8,139	8,329

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	122,006	334,641
20.04.2025	114,539	342,780

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru