

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 33

Номер прибора: 1314978

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,70	43,70	7,99	124,028	124,465	-0,437	0,541	0,516	0,990	0,994
23.03.2025 23	24,00	51,81	43,70	8,10	124,120	124,564	-0,444	0,536	0,511	1,004	1,009
24.03.2025 23	24,00	52,55	44,39	8,15	127,729	128,194	-0,465	0,536	0,508	1,041	1,045
25.03.2025 23	24,00	53,05	44,66	8,38	124,836	125,305	-0,470	0,515	0,489	1,045	1,050
26.03.2025 23	24,00	52,24	44,53	7,72	127,647	128,086	-0,439	0,525	0,498	0,984	0,989
27.03.2025 23	24,00	53,13	43,48	8,10	105,584	105,969	-0,385	0,503	0,481	0,855	0,858
28.03.2025 23	24,00	51,74	31,31	21,03	1,184	1,194	-0,010	0,469	0,464	0,025	0,025
29.03.2025 23	24,00	27,14	24,20	0,00	0,000	0,000	0,000	0,432	0,428	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	25,77	22,84	0,00	0,000	0,000	0,000	0,446	0,441	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	38,71	25,67	21,05	5,437	5,480	-0,043	0,485	0,479	0,114	0,115
01.04.2025 23	24,00	50,92	29,97	20,95	10,274	10,357	-0,084	0,537	0,532	0,215	0,217
02.04.2025 23	24,00	37,93	28,03	17,91	4,849	4,882	-0,033	0,512	0,507	0,087	0,087
03.04.2025 23	24,00	50,06	28,89	21,11	10,772	10,859	-0,087	0,508	0,503	0,227	0,229
04.04.2025 23	24,00	51,81	38,23	8,19	97,202	97,552	-0,350	0,540	0,514	0,795	0,799
05.04.2025 23	24,00	52,66	46,30	6,36	170,956	171,447	-0,491	0,566	0,523	1,088	1,090
06.04.2025 23	24,00	51,77	45,42	6,35	162,832	163,293	-0,461	0,556	0,515	1,033	1,037
07.04.2025 23	24,00	44,23	41,07	5,94	103,838	104,111	-0,273	0,512	0,484	0,616	0,618
08.04.2025 23	24,00	51,64	45,23	6,38	160,474	160,930	-0,456	0,522	0,482	1,023	1,027
09.04.2025 23	24,00	55,05	47,30	7,74	151,332	151,876	-0,544	0,492	0,457	1,171	1,176
10.04.2025 23	24,00	55,75	47,89	7,87	149,800	150,352	-0,552	0,484	0,450	1,177	1,183
11.04.2025 23	24,00	53,58	46,34	7,24	150,453	150,950	-0,496	0,488	0,454	1,089	1,093
12.04.2025 23	24,00	52,34	45,20	7,13	148,272	148,745	-0,473	0,485	0,451	1,057	1,061
13.04.2025 23	24,00	52,79	45,37	7,42	145,970	146,457	-0,487	0,478	0,445	1,081	1,087
14.04.2025 23	24,00	51,70	44,57	6,94	148,325	148,780	-0,455	0,556	0,522	1,027	1,033
15.04.2025 23	24,00	36,19	35,65	5,87	58,010	58,158	-0,148	0,311	0,294	0,340	0,341
16.04.2025 23	24,00	22,21	22,39	0,00	0,000	0,000	0,000	0,041	0,038	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,27	21,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,332	0,487	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,21	20,47	0,00	0,000	0,000	0,000	0,003	0,441	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,39	37,42	8,35	86,212	86,500	-0,289	0,461	0,461	0,646	0,649
Итого	672,00				2413,926	2422,008	-8,082			18,084	18,164

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	45970,930	1082,461
20.04.2025	45962,848	1100,546

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru