

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель: УК "Дока дом"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 7А

Номер прибора: 1800031

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.02.2025 23	24,00	64,54	50,70	13,84	256,743	253,331	3,412	6,628	6,159	3,568	3,506
24.02.2025 23	24,00	63,35	50,12	13,23	258,625	255,133	3,492	6,557	6,088	3,422	3,375
25.02.2025 23	24,00	59,91	47,27	12,64	232,570	229,494	3,076	5,323	4,935	3,013	2,901
26.02.2025 23	24,00	66,14	50,51	15,63	230,188	227,128	3,060	6,088	5,751	3,596	3,550
27.02.2025 23	24,00	63,15	48,20	14,95	218,980	216,031	2,948	5,965	5,639	3,234	3,230
28.02.2025 23	24,00	57,31	44,98	12,33	230,382	227,126	3,256	6,261	5,914	2,832	2,800
01.03.2025 23	24,00	59,44	46,37	13,07	231,491	228,332	3,158	6,312	5,965	3,022	2,984
02.03.2025 23	24,00	60,46	47,09	13,37	225,775	222,691	3,084	6,251	5,925	3,005	2,977
03.03.2025 23	24,00	56,07	44,69	11,38	231,314	228,233	3,080	6,322	5,976	2,629	2,597
04.03.2025 23	24,00	53,14	42,78	10,36	230,760	228,126	2,635	6,373	6,027	2,387	2,363
05.03.2025 23	24,00	51,17	41,40	9,77	228,992	226,340	2,652	6,251	5,904	2,230	2,211
06.03.2025 23	24,00	52,02	42,12	9,90	228,795	226,164	2,631	6,373	6,027	2,263	2,239
07.03.2025 23	24,00	47,79	37,17	10,62	164,163	162,263	1,900	5,935	5,731	1,661	1,723
08.03.2025 23	24,00	50,45	38,87	11,58	170,280	168,319	1,961	5,649	5,435	1,868	1,949
09.03.2025 23	24,00	45,25	34,42	10,83	150,110	148,360	1,751	4,823	4,650	1,310	1,607
10.03.2025 23	24,00	48,87	38,90	9,97	191,450	189,254	2,196	5,955	5,690	1,842	1,887
11.03.2025 23	24,00	48,15	39,91	8,24	231,226	228,547	2,679	6,251	5,904	1,902	1,883
12.03.2025 23	24,00	47,81	37,13	10,68	162,340	160,479	1,860	5,700	5,496	1,616	1,714
13.03.2025 23	24,00	44,83	33,70	11,13	121,754	120,349	1,406	5,364	5,241	1,154	1,339
14.03.2025 23	24,00	39,45	31,47	7,98	119,512	118,091	1,421	5,292	5,180	0,939	0,942
15.03.2025 23	24,00	43,40	33,07	10,33	129,881	128,385	1,496	5,649	5,517	1,133	1,326
16.03.2025 23	24,00	43,45	34,49	8,96	153,876	152,093	1,783	5,425	5,241	1,153	1,363
17.03.2025 23	24,00	38,05	29,27	8,78	111,472	110,193	1,279	5,017	4,915	0,721	0,967
18.03.2025 23	24,00	46,41	38,84	7,57	229,150	226,493	2,657	6,139	5,782	1,727	1,715
19.03.2025 23	24,00	52,73	42,94	9,79	230,161	227,574	2,586	6,230	5,884	2,250	2,228
20.03.2025 23	24,00	51,11	41,14	9,97	207,778	205,422	2,355	5,935	5,639	2,053	2,048
21.03.2025 23	24,00	49,01	38,15	10,86	172,119	170,181	1,938	5,700	5,476	1,741	1,848
22.03.2025 23	24,00	51,61	42,07	9,54	225,054	222,469	2,585	6,190	5,853	2,152	2,122
23.03.2025 23	24,00	46,81	37,26	9,55	176,489	174,470	2,019	5,955	5,721	1,581	1,666
Среднее	24,00	51,79	40,86	10,93	198,325	195,899	2,426	5,928	5,644	2,138	2,175
Итого	696,00				5751,426	5681,069	70,357			62,003	63,064

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.02.2025	24900,011	41373,834	537,489
23.03.2025	30651,437	47054,903	600,553

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru