

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель: УК "Дока дом"

Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 7А

Тип прибора: ТСРВ-042

Номер прибора: 1800031

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
24.03.2025 23	24,00	45,48	35,96	9,52	168,883	166,935	1,949	5,639	5,425	1,423	1,409
25.03.2025 23	24,00	46,03	34,93	11,10	136,279	134,738	1,542	5,476	5,333	1,433	1,419
26.03.2025 23	24,00	45,29	33,81	11,48	117,278	115,940	1,338	5,476	5,364	1,188	1,177
27.03.2025 23	24,00	38,74	30,21	8,53	103,880	102,682	1,198	5,343	5,252	0,829	0,820
28.03.2025 23	24,00	35,23	27,85	7,38	64,946	64,215	0,730	4,986	4,976	0,485	0,481
29.03.2025 23	24,00	20,07	19,00	1,07	0,008	0,007	0,001	4,630	4,742	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	18,71	17,36	1,35	0,000	0,000	0,000	4,833	4,946	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	30,42	25,82	4,60	111,376	110,091	1,285	5,445	5,343	0,819	0,810
01.04.2025 23	24,00	40,44	32,43	8,01	146,781	145,063	1,719	5,343	5,170	1,002	0,992
02.04.2025 23	24,00	35,46	27,78	7,68	67,627	66,863	0,764	5,190	5,180	0,485	0,481
03.04.2025 23	24,00	34,61	27,10	7,51	83,257	82,350	0,906	5,252	5,211	0,719	0,712
04.04.2025 23	24,00	41,91	34,41	7,50	147,575	145,809	1,766	5,639	5,455	1,231	1,218
05.04.2025 23	24,00	45,82	35,33	10,49	158,389	156,614	1,774	5,772	5,568	1,400	1,386
06.04.2025 23	24,00	49,23	41,11	8,12	243,310	240,514	2,796	6,230	5,833	1,974	1,953
07.04.2025 23	24,00	35,79	30,39	5,40	83,396	82,379	1,017	4,568	4,517	0,649	0,641
08.04.2025 23	24,00	45,20	37,66	7,54	224,190	221,629	2,562	5,629	5,272	1,785	1,766
09.04.2025 23	24,00	50,49	41,56	8,93	240,625	237,892	2,733	6,363	5,965	2,143	2,120
10.04.2025 23	24,00	52,20	41,55	10,65	201,032	198,788	2,244	6,139	5,823	2,097	2,075
11.04.2025 23	24,00	53,00	42,34	10,66	215,461	213,022	2,439	5,812	5,466	2,182	2,160
12.04.2025 23	24,00	55,07	44,80	10,27	242,508	239,793	2,715	6,149	5,751	2,487	2,460
13.04.2025 23	24,00	45,36	35,77	9,59	148,149	146,482	1,667	5,639	5,445	1,392	1,378
14.04.2025 23	24,00	29,79	25,95	3,84	74,092	73,077	1,015	3,151	3,110	0,424	0,418
15.04.2025 23	24,00	18,74	16,86	1,88	0,000	0,000	0,000	1,377	1,489	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,70	32,17	7,53	129,524	128,038	1,485	5,221	5,071	1,137	1,125
Итого	552,00				2979,041	2944,883	34,158			26,148	25,877

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
24.03.2025	30651,437	47054,903	600,553
15.04.2025	33630,478	49999,786	626,701

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru