

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №26 "Петушок"
Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1500244

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	38,49	35,53	2,96	39,206	38,750	0,456	0,007	0,007	0,316	0,313
23.03.2025 23	24,00	37,29	34,21	3,08	33,992	33,605	0,387	0,007	0,007	0,252	0,249
24.03.2025 23	24,00	21,94	23,80	-1,86	0,000	0,100	-0,100	0,007	0,007	0,000	0,000
25.03.2025 23	24,00	21,41	27,96	-6,55	0,000	0,199	-0,199	0,007	0,007	0,000	-0,001
26.03.2025 23	24,00	31,86	30,62	1,24	37,570	37,368	0,202	0,007	0,007	0,247	0,244
27.03.2025 23	24,00	52,57	44,63	7,94	77,957	76,947	1,010	0,007	0,007	0,618	0,610
28.03.2025 23	24,00	36,05	33,29	2,76	34,585	34,103	0,482	0,007	0,007	0,264	0,261
29.03.2025 23	24,00	48,54	41,43	7,11	76,408	75,553	0,855	0,007	0,007	0,542	0,536
30.03.2025 23	24,00	52,58	44,29	8,29	73,515	72,699	0,816	0,007	0,007	0,609	0,602
31.03.2025 23	24,00	53,96	45,02	8,94	72,185	71,291	0,894	0,007	0,007	0,645	0,637
01.04.2025 23	24,00	53,38	44,43	8,95	72,108	71,209	0,899	0,007	0,007	0,645	0,636
02.04.2025 23	24,00	41,97	38,39	3,58	45,412	44,692	0,720	0,007	0,007	0,391	0,385
03.04.2025 23	24,00	54,14	44,86	9,28	73,065	72,285	0,780	0,007	0,007	0,678	0,670
04.04.2025 23	24,00	54,98	45,31	9,67	72,840	71,876	0,964	0,007	0,007	0,703	0,694
05.04.2025 23	24,00	54,51	45,03	9,48	72,956	71,984	0,972	0,007	0,007	0,691	0,682
06.04.2025 23	24,00	54,27	44,92	9,35	73,161	72,185	0,976	0,007	0,007	0,683	0,673
07.04.2025 23	24,00	54,52	45,03	9,49	73,349	72,479	0,870	0,007	0,007	0,695	0,686
08.04.2025 23	24,00	53,65	44,43	9,22	73,084	72,299	0,785	0,007	0,007	0,672	0,665
09.04.2025 23	24,00	52,81	43,48	9,33	67,491	67,176	0,315	0,007	0,007	0,626	0,623
10.04.2025 23	24,00	32,49	32,09	0,40	22,577	22,485	0,092	0,007	0,007	0,233	0,232
11.04.2025 23	24,00	18,07	20,34	-2,27	0,000	0,299	-0,299	0,007	0,007	0,000	0,000
12.04.2025 23	24,00	18,38	19,88	-1,50	0,000	0,200	-0,200	0,007	0,007	0,000	-0,000
13.04.2025 23	24,00	17,99	19,13	-1,14	0,000	0,599	-0,599	0,007	0,007	0,000	-0,001
14.04.2025 23	24,00	18,74	20,68	-1,94	0,000	0,200	-0,200	0,007	0,007	0,000	-0,000
15.04.2025 23	24,00	17,54	17,41	0,13	0,000	0,499	-0,499	0,007	0,007	0,000	-0,000
16.04.2025 23	24,00	16,91	16,37	0,54	0,400	1,199	-0,799	0,007	0,007	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,07	16,83	1,24	0,100	0,100	0,000	0,007	0,007	0,000	0,000
Среднее	24,00	38,04	34,05	3,99	40,443	40,088	0,355	0,007	0,007	0,352	0,348
Итого	648,00				1091,961	1082,381	9,580			9,510	9,398

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	627003,921	339391,385	1247,853	81,625
17.04.2025 23	628095,882	340473,766	1257,363	91,022

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru