

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 16.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТВ7

Адрес: кп. Джубга, ул. Строителей, д. 1

Номер прибора: 18059103

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
16.04.2025 23	24,00	58,76	54,25	4,51	76,965	76,834	0,131	6,00	6,12	0,353
17.04.2025 23	24,00	57,19	52,69	4,50	77,308	77,175	0,132	6,00	6,12	0,353
18.04.2025 23	24,00	59,72	55,45	4,27	77,707	77,567	0,140	6,00	6,12	0,338
19.04.2025 23	24,00	61,54	56,90	4,65	78,573	78,448	0,126	6,00	6,12	0,371
20.04.2025 23	24,00	61,60	57,38	4,22	78,690	78,556	0,133	6,00	6,12	0,338
21.04.2025 23	24,00	59,52	55,23	4,29	80,991	80,848	0,143	6,00	6,12	0,354
22.04.2025 23	24,00	59,78	55,35	4,42	81,300	81,164	0,137	6,00	6,12	0,366
23.04.2025 23	24,00	60,42	56,15	4,27	82,109	81,958	0,151	6,00	6,12	0,358
Среднее	24,00	59,82	55,43	4,39	79,205	79,069	0,137	6,00	6,12	0,354
Итого	192,00				633,642	632,549	1,093			2,830

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
15.04.2025 23	154309,877	154282,882	1163,819
23.04.2025 23	154943,518	154915,431	1166,649

Отчет подготовил: _____



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru