

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: МБДОУ ДС № 20 "Ивушка"
Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 4

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2303732

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
26.02.2025 23	24,00	56,49	50,00	6,49	109,493	112,279	-2,786	5,233	5,032	0,710	0,729
27.02.2025 23	24,00	50,59	44,66	5,93	101,734	104,290	-2,556	5,233	5,032	0,601	0,618
28.02.2025 23	24,00	53,08	47,19	5,89	102,700	105,388	-2,688	5,233	5,032	0,602	0,621
01.03.2025 23	24,00	50,45	44,79	5,66	102,383	105,105	-2,722	5,233	5,032	0,577	0,595
02.03.2025 23	24,00	53,38	47,40	5,98	101,351	104,294	-2,943	5,233	5,032	0,605	0,624
03.03.2025 23	24,00	49,86	43,72	6,14	90,256	92,920	-2,664	5,233	5,032	0,538	0,571
04.03.2025 23	24,00	57,79	50,77	7,02	98,155	101,542	-3,387	5,233	5,032	0,688	0,713
05.03.2025 23	24,00	53,64	48,20	5,44	101,242	103,978	-2,736	5,233	5,032	0,548	0,566
06.03.2025 23	24,00	58,36	51,96	6,40	105,141	108,196	-3,055	5,233	5,032	0,675	0,692
07.03.2025 23	24,00	55,69	48,71	6,98	87,519	90,623	-3,104	5,233	5,032	0,594	0,633
08.03.2025 23	24,00	53,40	47,31	6,09	82,775	86,457	-3,682	5,233	5,032	0,488	0,527
09.03.2025 23	24,00	55,02	48,73	6,29	86,125	90,280	-4,155	5,233	5,032	0,541	0,568
10.03.2025 23	24,00	55,09	49,00	6,09	89,886	94,654	-4,768	5,233	5,032	0,544	0,576
11.03.2025 23	24,00	51,34	46,71	4,63	101,359	106,741	-5,382	5,233	5,032	0,469	0,494
12.03.2025 23	24,00	46,72	42,97	3,75	103,930	109,705	-5,775	5,233	5,032	0,391	0,411
13.03.2025 23	24,00	49,39	45,56	3,83	107,234	113,758	-6,524	5,233	5,032	0,410	0,436
14.03.2025 23	24,00	53,53	49,02	4,51	106,471	113,596	-7,125	5,233	5,032	0,478	0,512
15.03.2025 23	24,00	43,22	40,65	2,57	114,244	121,566	-7,322	5,233	5,032	0,291	0,312
16.03.2025 23	24,00	44,59	41,87	2,72	130,996	138,140	-7,144	5,233	5,032	0,349	0,376
17.03.2025 23	24,00	48,04	44,84	3,20	128,544	134,480	-5,936	5,233	5,032	0,408	0,430
18.03.2025 23	24,00	55,76	51,04	4,72	114,985	121,681	-6,696	5,233	5,032	0,543	0,574
19.03.2025 23	24,00	51,01	46,76	4,25	114,601	120,892	-6,291	5,233	5,032	0,482	0,514
20.03.2025 23	24,00	51,81	46,66	5,15	101,020	107,072	-6,052	5,233	5,032	0,514	0,551
21.03.2025 23	24,00	53,60	48,21	5,39	103,117	109,800	-6,683	5,233	5,032	0,555	0,592
22.03.2025 23	24,00	50,55	46,12	4,43	104,983	111,997	-7,014	5,233	5,032	0,463	0,496
23.03.2025 23	24,00	46,93	42,82	4,11	106,571	113,586	-7,015	5,233	5,032	0,436	0,467
24.03.2025 23	23,99	53,55	48,58	4,97	105,584	113,178	-7,594	5,233	5,032	0,524	0,562
Среднее	24,00	51,96	46,82	5,13	103,793	108,748	-4,956	5,233	5,032	0,519	0,547
Итого	647,95				2802,399	2936,198	-133,799			14,024	14,760

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.02.2025 23	13760,525	12048,658	49,571
24.03.2025 23	16562,924	14984,856	63,594

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Метка времени:

25.03.2025 13:40

Страница 1 из 1