

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБДОУ ДС № 20 "Ивушка"
Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 4

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2303732

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.03.2025 23	24,00	48,35	43,95	4,40	97,650	104,706	-7,056	0,513	0,493	0,427	0,461
26.03.2025 23	24,00	50,01	45,19	4,82	86,079	92,554	-6,475	0,513	0,493	0,411	0,446
27.03.2025 23	24,00	41,92	39,02	2,90	97,868	104,998	-7,130	0,513	0,493	0,289	0,304
28.03.2025 23	24,00	41,97	39,08	2,89	99,475	106,275	-6,800	0,513	0,493	0,287	0,307
29.03.2025 23	24,00	41,40	38,96	2,44	100,066	106,892	-6,826	0,513	0,493	0,244	0,261
30.03.2025 23	24,00	30,23	29,24	0,99	109,637	115,542	-5,905	0,513	0,493	0,105	0,114
31.03.2025 23	23,99	43,17	39,81	3,36	104,845	110,219	-5,374	0,513	0,493	0,352	0,370
01.04.2025 23	24,00	44,54	41,29	3,25	103,558	109,535	-5,977	0,513	0,493	0,335	0,356
02.04.2025 23	24,00	43,46	40,44	3,02	106,689	113,227	-6,538	0,513	0,493	0,321	0,342
03.04.2025 23	24,00	43,41	40,42	2,99	109,446	116,503	-7,057	0,513	0,493	0,327	0,348
04.04.2025 23	24,00	43,94	40,83	3,11	108,393	115,674	-7,281	0,513	0,493	0,336	0,360
05.04.2025 23	24,00	36,20	34,11	2,09	107,715	114,926	-7,211	0,513	0,493	0,224	0,240
06.04.2025 23	24,00	42,63	39,33	3,30	106,814	113,795	-6,981	0,513	0,493	0,351	0,376
07.04.2025 23	23,99	37,59	35,59	2,00	105,411	112,390	-6,979	0,513	0,493	0,209	0,225
08.04.2025 23	24,00	39,38	36,39	2,99	108,631	115,974	-7,343	0,513	0,493	0,324	0,347
09.04.2025 23	24,00	44,22	40,57	3,65	106,489	114,086	-7,597	0,513	0,493	0,384	0,416
10.04.2025 23	24,00	40,13	37,02	3,11	106,609	114,379	-7,770	0,513	0,493	0,331	0,356
11.04.2025 23	24,00	42,87	39,51	3,36	111,101	119,231	-8,130	0,513	0,493	0,373	0,401
12.04.2025 23	24,00	43,27	39,75	3,52	108,601	116,757	-8,156	0,513	0,493	0,382	0,411
13.04.2025 23	24,00	46,47	42,43	4,04	109,097	117,688	-8,591	0,513	0,493	0,439	0,475
14.04.2025 23	23,99	45,21	41,49	3,72	100,876	108,994	-8,118	0,513	0,493	0,373	0,405
15.04.2025 23	24,00	32,79	31,28	1,51	83,495	89,977	-6,482	0,513	0,493	0,149	0,136
16.04.2025 23	24,00	17,78	18,01	-0,23	61,539	65,532	-3,993	0,513	0,493	0,000	-0,015
17.04.2025 23	24,00	17,41	17,65	-0,24	59,976	63,716	-3,740	0,513	0,493	0,000	-0,015
18.04.2025 23	24,00	17,61	17,83	-0,22	59,630	63,229	-3,599	0,513	0,493	0,000	-0,014
Среднее	24,00	39,04	36,37	2,67	98,388	105,072	-6,684	0,513	0,494	0,279	0,297
Итого	599,96				2459,690	2626,799	-167,109			6,974	7,414

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
24.03.2025 23	16562,924	14984,856	63,594
18.04.2025 23	19022,614	17611,655	70,569

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Метка времени:

19.04.2025 10:40

Страница 1 из 1