

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Кадошская, д. 7

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 102811

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,71	43,54	10,17	80,438	82,490	-2,052	0,602	0,552	0,817	0,839
23.03.2025 23	24,00	53,54	43,44	10,10	80,540	82,584	-2,044	0,625	0,576	0,813	0,834
24.03.2025 23	24,00	54,19	43,97	10,23	82,842	84,927	-2,085	0,601	0,554	0,846	0,868
25.03.2025 23	24,00	54,47	44,32	10,15	83,332	85,418	-2,087	0,583	0,534	0,845	0,867
26.03.2025 23	24,00	53,80	44,18	9,62	83,503	85,595	-2,092	0,603	0,554	0,802	0,823
27.03.2025 23	24,00	54,77	45,05	9,72	84,438	86,555	-2,117	0,607	0,557	0,820	0,842
28.03.2025 23	24,00	50,45	41,84	8,61	65,055	66,731	-1,677	0,560	0,525	0,559	0,574
29.03.2025 23	24,00	25,88	24,93	0,95	40,154	41,271	-1,118	0,394	0,408	0,038	0,039
30.03.2025 23	24,00	22,05	22,26	-0,21	40,765	41,904	-1,139	0,432	0,446	-0,009	-0,009
31.03.2025 23	24,00	44,84	37,43	7,41	67,101	68,846	-1,745	0,551	0,517	0,496	0,510
01.04.2025 23	24,00	56,83	46,34	10,49	83,457	85,555	-2,098	0,580	0,530	0,875	0,898
02.04.2025 23	24,00	45,98	38,73	7,25	58,011	59,497	-1,485	0,513	0,489	0,420	0,431
03.04.2025 23	24,00	55,02	45,09	9,93	84,338	86,428	-2,090	0,594	0,543	0,837	0,859
04.04.2025 23	24,00	57,22	46,78	10,44	84,271	86,382	-2,110	0,597	0,547	0,879	0,901
05.04.2025 23	24,00	57,61	47,00	10,61	84,557	86,688	-2,130	0,600	0,549	0,896	0,919
06.04.2025 23	24,00	56,69	46,32	10,36	83,798	85,911	-2,113	0,601	0,551	0,868	0,890
07.04.2025 23	24,00	51,88	42,85	9,02	67,775	69,505	-1,730	0,558	0,521	0,611	0,627
08.04.2025 23	24,00	54,93	45,93	9,00	95,825	98,202	-2,377	0,612	0,523	0,862	0,884
09.04.2025 23	24,00	56,93	47,08	9,85	93,461	95,737	-2,276	0,667	0,571	0,921	0,943
10.04.2025 23	24,00	58,90	47,30	11,60	81,593	83,645	-2,052	0,622	0,575	0,945	0,970
11.04.2025 23	24,00	56,49	45,63	10,86	80,840	82,890	-2,049	0,625	0,580	0,877	0,900
12.04.2025 23	24,00	55,32	44,64	10,68	80,675	82,732	-2,058	0,631	0,586	0,861	0,884
13.04.2025 23	24,00	56,18	45,18	11,00	80,493	82,550	-2,056	0,626	0,581	0,884	0,908
14.04.2025 23	24,00	56,47	45,59	10,88	81,278	83,355	-2,077	0,626	0,580	0,884	0,907
15.04.2025 23	24,00	54,55	44,40	10,14	36,242	37,187	-0,944	0,601	0,558	0,367	0,377
16.04.2025 23	24,00	22,34	22,07	0,27	0,000	0,000	0,000	0,100	0,085	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,31	21,00	0,30	0,000	0,000	0,000	0,052	0,045	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,71	20,35	0,35	0,000	0,000	0,000	0,046	0,043	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,68	40,47	8,21	67,314	69,021	-1,707	0,529	0,489	0,643	0,660
Итого	672,00				1884,783	1932,587	-47,804			18,015	18,489

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	11962,881	12229,116	127,622
20.04.2025	13847,665	14161,704	145,637

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru