

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Московских строителей, д. 1

Номер прибора: 04960617

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,52	50,01	10,51	229,129	227,200	1,929	0,45	0,41	2,522	2,502
23.03.2025 23	24,00	62,20	53,27	8,93	324,856	321,188	3,667	0,45	0,37	2,902	2,870
24.03.2025 23	24,00	61,78	53,08	8,70	324,779	321,235	3,544	0,44	0,36	2,828	2,797
25.03.2025 23	24,00	56,89	49,91	6,99	251,696	249,474	2,222	0,45	0,39	2,290	2,271
26.03.2025 23	24,00	61,34	49,65	11,70	206,771	206,020	0,751	0,49	0,47	2,418	2,409
27.03.2025 23	24,00	45,93	42,49	3,43	129,519	128,808	0,711	0,39	0,38	1,489	1,482
28.03.2025 23	24,00	48,11	42,98	5,13	156,431	155,065	1,367	0,39	0,37	1,259	1,249
29.03.2025 23	24,00	31,04	27,43	3,61	25,309	25,059	0,250	0,40	0,41	0,235	0,233
30.03.2025 23	24,00	28,19	25,92	2,27	21,300	21,210	0,090	0,45	0,46	0,226	0,226
31.03.2025 23	24,00	57,27	48,46	8,81	244,066	241,787	2,280	0,44	0,39	2,521	2,498
01.04.2025 23	24,00	58,83	50,58	8,25	274,598	271,503	3,094	0,45	0,39	2,285	2,260
02.04.2025 23	24,00	51,65	44,32	7,33	200,321	198,073	2,248	0,35	0,31	1,709	1,691
03.04.2025 23	24,00	40,54	35,43	5,12	74,644	74,062	0,582	0,38	0,37	0,657	0,653
04.04.2025 23	24,00	30,99	29,87	1,12	199,349	199,058	0,292	0,35	0,31	0,751	0,747
05.04.2025 23	24,00	56,53	48,95	7,58	253,293	250,970	2,324	0,38	0,32	2,292	2,272
06.04.2025 23	24,00	48,57	42,02	6,55	162,204	160,507	1,697	0,35	0,32	1,505	1,491
07.04.2025 23	24,00	29,00	25,53	3,47	50,248	49,759	0,489	0,41	0,41	0,431	0,428
08.04.2025 23	24,00	37,40	33,67	3,72	77,477	76,793	0,685	0,35	0,34	0,749	0,745
09.04.2025 23	24,00	38,57	32,00	6,57	91,490	90,482	1,008	0,30	0,29	0,922	0,915
10.04.2025 23	24,00	49,52	40,69	8,83	159,888	158,011	1,877	0,33	0,30	1,656	1,639
11.04.2025 23	24,00	42,63	37,09	5,54	152,281	150,257	2,024	0,38	0,35	1,519	1,503
12.04.2025 23	24,00	34,30	30,81	3,49	78,225	75,892	2,333	0,26	0,26	0,865	0,837
13.04.2025 23	24,00	56,82	48,64	8,18	228,396	225,215	3,181	0,36	0,31	2,422	2,393
14.04.2025 23	24,00	43,52	37,14	6,38	146,337	144,670	1,666	0,45	0,43	1,445	1,430
15.04.2025 23	24,00	28,87	27,21	1,66	48,550	48,512	0,038	0,31	0,32	0,632	0,632
16.04.2025 23	24,00	12,80	12,55	0,25	0,000	0,000	0,000	0,26	0,27	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	12,99	12,36	0,63	0,000	0,000	0,000	0,26	0,28	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	13,17	12,55	0,62	0,000	0,000	0,000	0,27	0,28	0,000	0,000
Среднее	24,00	42,86	37,31	5,55	146,827	145,386	1,441	0,38	0,35	1,376	1,363
Итого					4111,158	4070,809	40,348			38,531	38,173

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	78788,404	72065,149	777,172	709,738
20.04.2025	82899,562	76135,958	815,703	747,911

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru