

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №33 "Журавлик"
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленских рабочих, д. 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16953

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	18,10	10,87	7,23	2,622	0,103	2,520	1,071	1,012	0,021
19.02.2025 23	24,00	20,73	10,65	10,08	2,855	0,108	2,747	1,039	1,050	0,031
20.02.2025 23	24,00	22,80	12,02	10,78	2,375	0,111	2,264	1,153	1,102	0,031
21.02.2025 23	24,00	19,02	18,21	0,81	2,120	0,010	2,110	0,856	0,994	0,022
22.02.2025 23	24,00	20,58	10,42	10,16	2,185	0,000	2,185	1,128	1,417	0,023
23.02.2025 23	24,00	18,23	13,57	4,67	2,174	0,000	2,174	1,319	1,263	0,019
24.02.2025 23	24,00	15,21	9,63	5,58	2,269	0,000	2,269	1,083	0,838	0,012
25.02.2025 23	24,00	21,93	15,55	6,39	3,163	0,000	3,163	1,063	1,185	0,036
26.02.2025 23	24,00	23,73	9,83	13,90	3,254	0,000	3,254	1,098	1,370	0,045
27.02.2025 23	24,00	13,77	15,05	-1,27	2,181	0,002	2,180	1,108	0,745	0,007
28.02.2025 23	24,00	22,21	20,10	2,11	2,688	0,007	2,681	1,037	0,977	0,031
01.03.2025 23	24,00	27,64	15,23	12,41	1,298	0,022	1,276	1,291	0,872	0,023
02.03.2025 23	24,00	18,61	18,51	0,10	1,974	0,019	1,955	1,215	0,892	0,017
03.03.2025 23	24,00	23,95	17,69	6,26	2,292	0,021	2,271	1,191	0,996	0,030
04.03.2025 23	24,00	29,48	17,26	12,21	2,831	0,038	2,793	0,933	4,890	0,053
05.03.2025 23	24,00	27,10	22,40	4,71	2,862	0,031	2,831	1,120	1,000	0,047
06.03.2025 23	24,00	26,82	16,97	9,84	2,743	0,034	2,709	1,009	0,378	0,045
07.03.2025 23	24,00	27,59	23,19	4,40	2,904	0,060	2,844	0,964	0,526	0,050
08.03.2025 23	24,00	20,82	27,61	-6,79	2,011	0,025	1,986	1,401	1,247	0,021
09.03.2025 23	24,00	24,90	28,57	-3,67	1,232	0,009	1,223	1,406	1,196	0,017
10.03.2025 23	24,00	21,32	30,16	-8,84	0,000	0,000	0,000	1,632	1,640	0,000
11.03.2025 23	24,00	16,98	23,20	-6,22	0,000	0,000	0,000	1,470	1,499	0,000
12.03.2025 23	24,00	21,53	24,05	-2,52	0,000	0,000	0,000	1,112	1,090	0,000
13.03.2025 23	24,00	24,95	31,09	-6,14	0,000	0,000	0,000	1,616	1,597	0,000
14.03.2025 23	24,00	21,10	18,29	2,80	0,000	0,000	0,000	0,707	0,331	0,000
15.03.2025 23	24,00	26,14	21,62	4,52	0,000	0,000	0,000	1,001	0,802	0,000
16.03.2025 23	24,00	24,42	27,54	-3,13	0,000	0,000	0,000	1,452	1,474	0,000
17.03.2025 23	24,00	29,10	34,55	-5,45	0,000	0,000	0,000	1,618	1,606	0,000
18.03.2025 23	24,00	19,37	10,75	8,62	0,000	0,000	0,000	0,225	-0,386	0,000
19.03.2025 23	24,00	16,35	19,87	-3,52	0,000	0,000	0,000	1,370	1,471	0,000
20.03.2025 23	24,00	17,70	17,37	0,33	0,000	0,000	0,000	1,124	1,181	0,000
21.03.2025 23	24,00	26,52	29,72	-3,19	0,000	0,000	0,000	1,587	1,565	0,000
Среднее	24,00	22,15	19,42	2,72	1,501	0,019	1,482	1,169	1,182	0,018
Итого	768,00				48,033	0,601	47,433			0,580

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	176,826	4,523	2,869
21.03.2025	224,859	5,124	3,448

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru