

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №33 "Журавлик"
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленских рабочих, д. 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16953

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	22,11	19,54	2,57	2,337	0,042	2,295	1,563	3,761	0,027
22.04.2025 23	24,00	28,94	21,53	7,41	2,689	0,043	2,646	1,971	4,824	0,049
23.04.2025 23	24,00	31,50	28,05	3,45	2,969	0,036	2,933	1,021	0,898	0,062
24.04.2025 23	24,00	22,47	17,10	5,38	2,489	0,044	2,445	1,913	4,652	0,029
25.04.2025 23	24,00	28,43	23,06	5,37	2,747	0,038	2,709	2,070	3,096	0,048
26.04.2025 23	24,00	25,22	29,13	-3,91	2,021	0,016	2,006	1,259	1,053	0,030
27.04.2025 23	24,00	11,37	11,37	0,00	2,024	0,038	1,986	2,590	3,318	0,003
28.04.2025 23	24,00	26,22	21,18	5,03	2,199	0,045	2,154	1,367	0,604	0,033
29.04.2025 23	24,00	20,05	11,94	8,12	2,016	0,022	1,994	2,473	7,647	0,020
30.04.2025 23	24,00	28,51	23,26	5,26	2,225	0,001	2,224	1,045	0,902	0,040
01.05.2025 23	24,00	23,05	24,59	-1,54	1,997	0,061	1,936	2,365	2,981	0,025
02.05.2025 23	24,00	15,87	15,21	0,66	2,019	0,006	2,013	2,383	7,269	0,012
03.05.2025 23	24,00	13,48	13,70	-0,22	2,022	0,034	1,987	1,482	1,034	0,007
04.05.2025 23	24,00	15,85	20,25	-4,40	2,023	0,047	1,976	0,991	0,915	0,011
05.05.2025 23	24,00	24,83	17,50	7,33	2,116	0,024	2,092	2,188	4,698	0,031
06.05.2025 23	24,00	19,07	18,28	0,79	2,041	0,029	2,012	0,578	0,534	0,018
07.05.2025 23	24,00	16,77	15,41	1,37	2,017	0,014	2,003	0,167	0,018	0,013
08.05.2025 23	24,00	16,52	14,58	1,94	2,023	0,000	2,023	0,050	0,115	0,013
09.05.2025 23	24,00	16,50	14,13	2,37	2,023	0,001	2,022	-0,007	-0,007	0,013
10.05.2025 23	24,00	16,00	14,83	1,18	1,995	0,001	1,994	0,005	-0,010	0,012
11.05.2025 23	24,00	14,34	13,92	0,42	1,997	0,000	1,997	-0,005	0,137	0,009
12.05.2025 23	24,00	14,70	15,01	-0,31	2,007	0,000	2,007	0,033	0,109	0,009
13.05.2025 23	24,00	14,58	14,62	-0,05	2,006	0,001	2,005	-0,013	-0,033	0,009
14.05.2025 23	24,00	14,54	13,03	1,51	2,002	0,000	2,002	-0,012	0,133	0,009
15.05.2025 23	24,00	12,89	12,77	0,12	2,000	0,001	1,999	-0,036	0,035	0,006
16.05.2025 23	24,00	12,16	15,36	-3,19	0,381	0,000	0,381	0,023	0,135	0,001
17.05.2025 23	24,00	19,32	19,28	0,04	1,849	0,000	1,849	0,040	0,076	0,017
18.05.2025 23	24,00	17,10	18,24	-1,14	2,016	0,001	2,015	0,014	-0,080	0,014
19.05.2025 23	24,00	14,83	14,18	0,65	2,001	0,000	2,001	-0,017	0,128	0,009
20.05.2025 23	24,00	15,45	15,07	0,38	1,333	0,268	1,066	0,038	0,115	0,006
Среднее	24,00	19,09	17,54	1,55	2,053	0,027	2,026	0,918	1,635	0,020
Итого	720,00				61,584	0,813	60,771			0,587

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	240,682	7,540	3,683
20.05.2025	302,266	8,353	4,270

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru