

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №33 "Журавлик"
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленских рабочих, д. 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16953

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.05.2025 23	24,00	15,16	15,90	-0,75	1,880	0,549	1,331	-0,014	0,081	0,006
22.05.2025 23	24,00	16,62	15,78	0,84	0,992	0,893	0,099	0,006	0,026	0,002
23.05.2025 23	24,00	22,95	17,27	5,68	2,127	0,547	1,580	0,261	0,112	0,023
24.05.2025 23	24,00	21,62	22,12	-0,50	1,973	0,000	1,973	0,131	0,163	0,023
25.05.2025 23	24,00	20,90	20,78	0,12	2,016	0,004	2,013	0,107	-0,334	0,022
26.05.2025 23	24,00	23,54	19,13	4,42	1,760	0,001	1,760	0,145	-0,106	0,023
27.05.2025 23	24,00	22,65	23,75	-1,10	0,296	0,001	0,295	0,126	-0,104	0,004
28.05.2025 23	24,00	22,95	24,45	-1,49	0,418	0,042	0,376	0,540	0,590	0,005
29.05.2025 23	24,00	29,19	25,13	4,06	0,746	0,062	0,683	1,115	2,859	0,012
30.05.2025 23	24,00	17,50	17,77	-0,27	0,500	0,036	0,464	2,129	5,080	0,003
31.05.2025 23	24,00	17,96	20,24	-2,28	0,123	0,001	0,122	-0,009	1,156	0,001
01.06.2025 23	24,00	20,68	20,69	-0,01	1,370	0,001	1,370	0,002	1,088	0,014
02.06.2025 23	24,00	18,96	18,29	0,67	1,823	0,001	1,823	0,075	0,988	0,017
03.06.2025 23	24,00	19,35	18,75	0,60	0,121	0,002	0,119	0,143	0,922	0,001
04.06.2025 23	24,00	19,99	19,16	0,83	1,378	0,004	1,375	0,119	0,905	0,014
05.06.2025 23	24,00	19,78	19,46	0,32	1,640	0,003	1,637	0,115	0,882	0,016
06.06.2025 23	24,00	20,17	19,37	0,81	1,640	0,001	1,639	0,133	0,859	0,016
07.06.2025 23	24,00	20,21	20,06	0,15	1,123	0,000	1,123	0,156	0,815	0,012
08.06.2025 23	24,00	20,40	18,44	1,95	1,207	0,001	1,206	0,155	0,812	0,012
09.06.2025 23	24,00	22,29	21,88	0,41	0,186	0,000	0,186	0,133	0,820	0,002
10.06.2025 23	24,00	22,27	22,01	0,26	0,205	0,000	0,205	0,135	0,826	0,002
11.06.2025 23	24,00	23,02	22,82	0,20	0,233	0,000	0,233	0,134	0,841	0,003
12.06.2025 23	24,00	23,50	23,11	0,39	0,415	0,000	0,415	0,135	0,824	0,006
13.06.2025 23	24,00	22,98	20,46	2,52	0,271	0,000	0,271	0,126	0,767	0,004
14.06.2025 23	24,00	20,49	19,43	1,07	0,139	0,000	0,139	0,105	0,791	0,001
15.06.2025 23	24,00	20,17	18,90	1,27	0,222	0,000	0,222	0,123	0,802	0,002
16.06.2025 23	24,00	16,44	14,99	1,45	0,379	0,000	0,379	0,097	0,744	0,002
17.06.2025 23	24,00	18,36	18,36	0,00	0,392	0,000	0,392	0,138	0,801	0,003
18.06.2025 23	24,00	19,19	19,35	-0,16	0,376	0,000	0,376	0,129	0,807	0,003
19.06.2025 23	24,00	20,89	19,97	0,92	0,283	0,000	0,283	0,140	0,766	0,003
20.06.2025 23	24,00	20,96	20,29	0,67	0,227	0,000	0,227	0,163	0,770	0,002
Среднее	24,00	20,68	19,94	0,74	0,854	0,069	0,784	0,226	0,850	0,008
Итого	744,00				26,461	2,146	24,315			0,261

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.05.2025	302,266	8,353	4,270
20.06.2025	328,727	10,499	4,531

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru