

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	58,96	45,09	13,87	65,921	67,145	-1,224	5,311	5,057	0,913	0,930
21.01.2025 23	24,00	58,16	44,80	13,36	66,539	67,649	-1,110	5,321	5,064	0,887	0,902
22.01.2025 23	24,00	57,95	44,80	13,15	66,350	67,550	-1,200	5,310	5,054	0,872	0,887
23.01.2025 23	24,00	58,77	46,95	11,82	78,295	80,321	-2,026	4,693	4,324	0,920	0,943
24.01.2025 23	24,00	56,87	45,38	11,49	71,997	74,461	-2,464	4,142	3,834	0,826	0,854
25.01.2025 23	24,00	56,88	45,38	11,50	71,898	74,363	-2,465	4,312	4,007	0,826	0,854
26.01.2025 23	24,00	55,76	44,60	11,16	71,641	74,089	-2,448	4,231	3,927	0,798	0,825
27.01.2025 23	24,00	57,39	45,55	11,84	71,978	74,457	-2,479	4,254	3,941	0,851	0,880
28.01.2025 23	24,00	58,12	45,86	12,26	70,770	73,060	-2,290	4,106	3,812	0,867	0,894
29.01.2025 23	24,00	58,95	45,71	13,24	64,341	66,527	-2,186	4,024	3,775	0,851	0,880
30.01.2025 23	24,00	57,42	44,00	13,42	58,092	59,940	-1,848	3,949	3,744	0,778	0,803
31.01.2025 23	24,00	53,07	41,35	11,72	54,229	56,122	-1,893	3,893	3,723	0,677	0,702
01.02.2025 23	24,00	55,67	42,03	13,64	57,058	58,202	-1,144	3,400	3,209	0,777	0,792
02.02.2025 23	24,00	54,65	41,53	13,12	56,594	57,817	-1,223	3,239	3,050	0,741	0,757
03.02.2025 23	24,00	54,70	41,65	13,05	57,775	59,004	-1,229	3,244	3,043	0,752	0,768
04.02.2025 23	24,00	54,71	41,55	13,16	58,662	59,799	-1,137	3,264	3,065	0,771	0,786
05.02.2025 23	24,00	58,82	43,97	14,85	60,215	61,326	-1,111	3,156	2,943	0,891	0,907
06.02.2025 23	24,00	56,38	42,10	14,28	57,628	58,793	-1,165	3,188	2,989	0,821	0,837
07.02.2025 23	24,00	57,59	41,93	15,66	53,852	54,833	-0,981	3,082	2,910	0,841	0,857
08.02.2025 23	24,00	64,08	48,80	15,28	72,750	74,684	-1,934	3,473	3,139	1,089	1,117
09.02.2025 23	24,00	62,53	47,69	14,84	62,546	63,994	-1,448	2,449	2,184	0,928	0,950
10.02.2025 23	24,00	60,91	47,19	13,72	60,636	61,931	-1,295	2,414	2,155	0,831	0,849
11.02.2025 23	24,00	60,93	47,94	12,99	71,424	73,758	-2,334	2,915	2,578	0,925	0,955
12.02.2025 23	24,00	66,09	53,17	12,92	86,180	89,447	-3,267	3,926	3,479	1,140	1,184
13.02.2025 23	24,00	61,19	47,78	13,41	62,196	64,287	-2,091	2,566	2,294	0,836	0,865
14.02.2025 23	24,00	61,20	47,01	14,19	60,722	62,525	-1,803	3,231	2,995	0,857	0,883
15.02.2025 23	24,00	61,77	48,09	13,68	68,634	70,479	-1,845	3,500	3,200	0,927	0,951
16.02.2025 23	24,00	60,52	45,11	15,41	56,622	58,029	-1,407	3,545	3,356	0,870	0,892
17.02.2025 23	24,00	70,63	50,10	20,53	54,544	55,925	-1,381	3,380	3,204	1,119	1,147
Среднее	24,00	58,99	45,42	13,57	64,486	66,225	-1,739	3,707	3,450	0,868	0,891
Итого	696,00				1870,089	1920,517	-50,428			25,181	25,850

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
19.01.2025 23	25094,444	26977,013	303,707	322,871
17.02.2025 23	26964,533	28897,530	328,888	348,722

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru