

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	37,64	25,43	12,21	5,750	1,840	3,910	3,337	3,459	3,910	0,139
19.02.2025 23	24,00	37,99	24,71	13,28	5,830	1,747	4,083	3,235	3,374	4,083	0,146
20.02.2025 23	24,00	37,87	25,03	12,84	6,050	1,780	4,270	3,239	3,378	4,270	0,151
21.02.2025 23	24,00	36,89	24,09	12,80	6,290	1,870	4,420	3,135	3,250	4,420	0,150
22.02.2025 23	24,00	31,27	22,17	9,10	5,120	2,003	3,117	3,173	3,285	3,117	0,085
23.02.2025 23	24,00	31,16	22,38	8,78	5,120	1,980	3,140	3,138	3,247	3,140	0,084
24.02.2025 23	24,00	35,22	17,66	17,56	4,800	0,980	3,820	3,039	3,251	3,820	0,136
25.02.2025 23	24,00	27,37	8,57	18,80	3,120	0,070	3,050	3,035	3,312	3,050	0,094
26.02.2025 23	24,00	26,66	8,10	18,56	2,700	0,047	2,653	2,947	3,185	2,653	0,075
27.02.2025 23	24,00	29,95	9,59	20,36	3,220	0,023	3,197	3,007	3,255	3,197	0,112
28.02.2025 23	24,00	29,88	11,86	18,02	3,230	0,047	3,183	2,969	3,219	3,183	0,107
01.03.2025 23	24,00	18,76	13,06	5,70	0,640	0,156	0,484	2,997	3,211	0,484	0,007
02.03.2025 23	24,00	16,89	11,97	4,92	0,160	0,000	0,160	3,048	3,271	0,160	0,001
03.03.2025 23	24,00	24,50	10,01	14,49	3,010	0,047	2,963	3,071	3,345	2,963	0,084
04.03.2025 23	24,00	27,95	11,48	16,47	2,850	0,047	2,803	3,085	3,358	2,803	0,090
05.03.2025 23	24,00	29,75	14,88	14,87	3,010	0,046	2,964	3,225	3,550	2,964	0,095
06.03.2025 23	24,00	30,38	14,95	15,43	3,120	0,024	3,096	3,476	3,887	3,096	0,104
07.03.2025 23	24,00	31,25	15,93	15,32	3,180	0,046	3,134	3,135	3,445	3,134	0,105
08.03.2025 23	24,00	20,34	15,28	5,06	0,250	0,000	0,250	3,312	3,584	0,250	0,003
09.03.2025 23	24,00	22,68	17,72	4,96	0,240	0,000	0,240	3,215	3,494	0,240	0,003
10.03.2025 23	24,00	32,14	18,04	14,10	3,490	0,047	3,443	3,233	3,522	3,443	0,112
11.03.2025 23	24,00	30,76	16,81	13,95	3,120	0,047	3,073	3,240	3,551	3,073	0,107
12.03.2025 23	24,00	33,81	19,00	14,81	3,410	0,046	3,364	3,184	3,502	3,364	0,121
13.03.2025 23	24,00	34,28	20,36	13,92	3,440	0,070	3,370	3,241	3,552	3,370	0,122
14.03.2025 23	24,00	30,29	19,60	10,69	3,200	0,024	3,176	3,256	3,542	3,176	0,098
15.03.2025 23	24,00	21,48	18,69	2,79	0,000	0,000	0,000	3,256	3,528	0,000	0,000
16.03.2025 23	24,00	22,28	19,93	2,35	0,240	0,000	0,240	3,263	3,531	0,240	0,003
17.03.2025 23	24,00	34,03	19,96	14,07	3,320	0,046	3,274	3,243	3,561	3,274	0,112
18.03.2025 23	24,00	32,89	18,58	14,31	3,460	0,070	3,390	3,328	3,635	3,390	0,117
19.03.2025 23	24,00	31,14	15,23	15,91	3,190	0,047	3,143	3,153	3,462	3,143	0,107
20.03.2025 23	24,00	32,79	14,50	18,29	3,650	0,070	3,580	3,296	3,612	3,580	0,128
21.03.2025 23	24,00	31,95	15,29	16,66	3,510	0,047	3,463	3,249	3,540	3,463	0,112
Среднее	24,00	29,76	16,90	12,86	3,179	0,415	2,764	3,180	3,434	2,764	0,091
Итого	768,00				101,720	13,267	88,453			88,453	2,910

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
17.02.2025 23	2033,340	313,123	56,702
21.03.2025 23	2135,060	326,390	59,612

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1