

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	58,53	48,69	9,84	92,207	95,215	-3,008	0,368	0,321	0,906	0,935
23.03.2025 23	24,00	58,64	48,74	9,90	92,103	95,114	-3,011	0,368	0,321	0,911	0,941
24.03.2025 23	24,00	55,20	44,36	10,84	68,293	71,526	-3,233	0,317	0,284	0,755	0,791
25.03.2025 23	24,00	58,75	46,95	11,80	71,141	74,214	-3,073	0,421	0,392	0,838	0,874
26.03.2025 23	24,00	57,54	46,83	10,71	74,235	77,381	-3,146	0,422	0,390	0,791	0,825
27.03.2025 23	24,00	58,29	47,17	11,12	70,174	73,316	-3,142	0,443	0,413	0,780	0,814
28.03.2025 23	24,00	56,42	46,49	9,93	66,368	69,367	-2,999	0,448	0,422	0,687	0,719
29.03.2025 23	24,00	24,13	25,47	-1,34	28,724	28,714	0,010	0,351	0,351	-0,038	-0,038
30.03.2025 23	24,00	21,90	22,99	-1,09	28,740	28,732	0,008	0,348	0,349	-0,031	-0,031
31.03.2025 23	24,00	42,70	35,87	6,83	56,210	57,238	-1,028	0,407	0,389	0,508	0,520
01.04.2025 23	24,00	57,80	47,04	10,76	73,931	75,990	-2,059	0,424	0,393	0,794	0,816
02.04.2025 23	24,00	38,84	35,10	3,74	49,079	49,820	-0,741	0,384	0,370	0,313	0,321
03.04.2025 23	24,00	55,68	45,36	10,32	73,417	75,650	-2,233	0,467	0,437	0,757	0,780
04.04.2025 23	24,00	57,48	46,56	10,92	73,453	75,613	-2,160	0,457	0,427	0,800	0,824
05.04.2025 23	24,00	58,09	46,83	11,26	73,429	75,702	-2,273	0,430	0,400	0,826	0,851
06.04.2025 23	24,00	57,25	46,10	11,15	73,362	75,528	-2,166	0,429	0,399	0,816	0,841
07.04.2025 23	24,00	57,45	46,66	10,79	73,452	75,608	-2,156	0,427	0,397	0,792	0,814
08.04.2025 23	24,00	56,92	46,09	10,83	73,373	75,528	-2,155	0,425	0,396	0,794	0,817
09.04.2025 23	24,00	60,51	47,99	12,52	73,335	75,563	-2,228	0,419	0,388	0,917	0,944
10.04.2025 23	24,00	60,60	48,17	12,43	73,431	75,657	-2,226	0,424	0,394	0,911	0,939
11.04.2025 23	24,00	58,05	46,46	11,59	73,333	75,615	-2,282	0,434	0,403	0,848	0,875
12.04.2025 23	24,00	57,18	45,54	11,64	73,465	75,647	-2,182	0,469	0,439	0,853	0,878
13.04.2025 23	24,00	57,91	46,18	11,73	73,338	75,526	-2,188	0,451	0,422	0,859	0,884
14.04.2025 23	24,00	57,69	46,35	11,34	73,248	75,520	-2,272	0,425	0,395	0,829	0,855
15.04.2025 23	24,00	36,35	33,98	2,37	42,641	43,863	-1,222	0,236	0,225	0,259	0,267
16.04.2025 23	24,00	17,36	19,55	-2,19	6,791	7,187	-0,396	0,086	0,088	-0,017	-0,018
17.04.2025 23	24,00	17,64	20,93	-3,29	9,587	9,980	-0,393	0,040	0,041	-0,033	-0,035
18.04.2025 23	24,00	18,18	19,53	-1,35	3,197	3,194	0,003	0,024	0,025	-0,017	-0,017
Среднее	24,00	49,04	41,00	8,04	61,216	63,143	-1,927	0,369	0,345	0,622	0,642
Итого	672,00				1714,057	1768,008	-53,951			17,405	17,987

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	29113,537	31105,834	358,110	378,736
18.04.2025 23	30827,594	32873,842	375,515	396,722

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru