

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	20,17	15,22	4,95	0,000	0,000	0,000	3,377	3,656	0,000	0,000
23.03.2025 23	24,00	20,16	15,35	4,81	0,000	0,000	0,000	3,298	3,565	0,000	0,000
24.03.2025 23	24,00	32,00	16,72	15,28	3,550	0,046	3,504	3,267	3,593	3,504	0,125
25.03.2025 23	24,00	33,00	17,37	15,63	3,420	0,047	3,373	3,246	3,564	3,373	0,117
26.03.2025 23	24,00	34,27	19,78	14,49	3,330	0,047	3,283	3,280	3,570	3,283	0,115
27.03.2025 23	24,00	34,14	20,85	13,29	3,240	0,046	3,194	3,274	3,591	3,194	0,115
28.03.2025 23	24,00	36,26	23,14	13,12	3,630	0,047	3,583	3,265	3,590	3,583	0,131
29.03.2025 23	24,00	22,85	22,00	0,85	0,080	0,000	0,080	3,391	3,664	0,080	0,001
30.03.2025 23	24,00	20,21	19,53	0,68	0,080	0,000	0,080	3,301	3,567	0,080	0,001
31.03.2025 23	24,00	27,26	15,95	11,31	3,300	0,070	3,230	3,338	3,623	3,230	0,088
01.04.2025 23	24,00	31,94	19,41	12,53	3,090	0,047	3,043	3,355	3,628	3,043	0,101
02.04.2025 23	24,00	33,58	20,19	13,39	3,570	0,046	3,524	3,286	3,564	3,524	0,120
03.04.2025 23	24,00	34,10	18,59	15,51	3,720	0,047	3,673	3,320	3,610	3,673	0,132
04.04.2025 23	24,00	31,42	17,27	14,15	3,540	0,047	3,493	3,314	3,600	3,493	0,114
05.04.2025 23	24,00	21,40	16,04	5,36	0,160	0,000	0,160	3,387	3,641	0,160	0,002
06.04.2025 23	24,00	20,57	16,35	4,22	0,080	0,000	0,080	3,324	3,589	0,080	0,001
07.04.2025 23	24,00	34,61	20,73	13,88	3,550	0,070	3,480	3,300	3,602	3,480	0,123
08.04.2025 23	24,00	33,69	15,89	17,80	3,570	0,046	3,524	3,329	3,626	3,524	0,125
09.04.2025 23	24,00	31,99	13,99	18,00	3,300	0,047	3,253	3,258	3,554	3,253	0,114
10.04.2025 23	24,00	33,02	15,15	17,87	3,420	0,047	3,373	3,307	3,589	3,373	0,125
11.04.2025 23	24,00	32,12	15,66	16,46	3,540	0,070	3,470	3,264	3,542	3,470	0,118
12.04.2025 23	24,00	17,41	12,07	5,34	0,000	0,000	0,000	3,349	3,614	0,000	0,000
13.04.2025 23	24,00	19,37	14,43	4,94	0,240	0,000	0,240	3,251	3,522	0,240	0,002
14.04.2025 23	24,00	31,63	17,73	13,90	3,010	0,046	2,964	3,212	3,506	2,964	0,107
15.04.2025 23	24,00	30,84	16,53	14,31	3,240	0,047	3,193	3,314	3,604	3,193	0,109
16.04.2025 23	24,00	27,40	13,58	13,82	3,190	0,023	3,167	3,262	3,564	3,167	0,102
17.04.2025 23	24,00	30,13	15,34	14,79	3,830	0,047	3,783	3,147	3,441	3,783	0,127
18.04.2025 23	24,00	28,14	16,70	11,44	3,320	0,047	3,273	3,238	3,531	3,273	0,106
19.04.2025 23	24,00	18,13	17,46	0,67	0,000	0,000	0,000	3,291	3,574	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	14,96	14,36	0,60	0,160	0,000	0,160	3,356	3,637	0,160	0,001
Среднее	24,00	27,89	17,11	10,78	2,305	0,033	2,273	3,297	3,584	2,273	0,077
Итого	720,00				69,160	0,980	68,180			68,180	2,322

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.03.2025 23	2135,060	326,390	59,612
20.04.2025 23	2204,220	327,370	61,934

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1