

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.04.2025 23	24,00	29,49	13,18	16,31	3,740	0,070	3,670	3,283	3,603	3,670	0,122
22.04.2025 23	24,00	28,20	17,15	11,05	3,070	0,046	3,024	3,337	3,623	3,024	0,103
23.04.2025 23	24,00	31,32	16,25	15,07	3,380	0,047	3,333	3,417	3,794	3,333	0,118
24.04.2025 23	24,00	29,47	15,98	13,49	3,400	0,047	3,353	3,711	4,147	3,353	0,115
25.04.2025 23	24,00	27,67	13,62	14,05	3,540	0,046	3,494	3,671	4,104	3,494	0,100
26.04.2025 23	24,00	13,31	12,59	0,72	0,160	0,000	0,160	3,816	4,225	0,160	0,000
27.04.2025 23	24,00	12,09	11,55	0,54	0,080	0,000	0,080	3,749	4,155	0,080	0,000
28.04.2025 23	24,00	29,05	13,89	15,16	3,540	0,047	3,493	3,659	4,095	3,493	0,117
29.04.2025 23	24,00	18,84	14,64	4,20	0,740	0,000	0,740	3,784	4,206	0,740	0,018
30.04.2025 23	24,00	28,38	15,38	13,00	3,130	0,047	3,083	3,490	3,902	3,083	0,102
01.05.2025 23	24,00	15,03	14,82	0,21	0,320	0,000	0,320	3,509	3,814	0,320	0,002
02.05.2025 23	24,00	17,13	17,06	0,07	0,080	0,000	0,080	3,386	3,688	0,080	0,001
03.05.2025 23	24,00	14,76	14,23	0,53	0,240	0,000	0,240	3,450	3,760	0,240	0,001
04.05.2025 23	24,00	15,51	15,23	0,28	0,160	0,000	0,160	3,341	3,648	0,160	0,001
05.05.2025 23	24,00	31,45	16,60	14,85	3,390	0,046	3,344	3,236	3,571	3,344	0,121
06.05.2025 23	24,00	31,11	17,65	13,46	3,310	0,047	3,263	3,256	3,581	3,263	0,111
07.05.2025 23	24,00	30,26	19,00	11,26	3,050	0,047	3,003	3,158	3,475	3,003	0,102
08.05.2025 23	24,00	17,21	16,49	0,72	0,000	0,000	0,000	3,353	3,660	0,000	0,000
09.05.2025 23	24,00	16,96	16,67	0,29	0,080	0,000	0,080	3,378	3,681	0,080	0,000
10.05.2025 23	24,00	16,86	16,93	-0,07	0,160	0,000	0,160	3,436	3,730	0,160	0,001
11.05.2025 23	24,00	15,68	15,25	0,43	0,160	0,000	0,160	3,264	3,565	0,160	0,001
12.05.2025 23	24,00	31,57	16,03	15,54	3,440	0,046	3,394	3,316	3,636	3,394	0,115
13.05.2025 23	24,00	28,89	15,57	13,32	3,050	0,070	2,980	3,423	3,722	2,980	0,103
14.05.2025 23	24,00	31,10	17,14	13,96	3,480	0,047	3,433	3,266	3,546	3,433	0,115
15.05.2025 23	24,00	29,31	15,14	14,17	3,320	0,047	3,273	3,244	3,555	3,273	0,116
16.05.2025 23	24,00	31,86	17,83	14,03	3,720	0,070	3,650	3,273	3,566	3,650	0,123
17.05.2025 23	24,00	19,97	19,60	0,37	0,080	0,000	0,080	3,304	3,575	0,080	0,000
18.05.2025 23	24,00	18,38	18,35	0,03	0,160	0,000	0,160	3,299	3,562	0,160	0,001
19.05.2025 23	24,00	31,65	17,13	14,52	3,290	0,070	3,220	3,244	3,562	3,220	0,115
20.05.2025 23	24,00	28,12	16,78	11,34	2,840	0,046	2,794	3,322	3,615	2,794	0,091
Среднее	24,00	24,02	15,92	8,10	1,970	0,030	1,941	3,413	3,746	1,941	0,064
Итого	720,00				59,110	0,886	58,224			58,224	1,917

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.04.2025 23	2204,220	327,370	61,934
20.05.2025 23	2263,330	328,256	63,851

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1