

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.05.2025 23	24,00	30,00	17,46	12,54	3,100	0,047	3,053	3,291	3,563	3,053	0,107
22.05.2025 23	24,00	29,83	19,34	10,49	2,940	0,070	2,870	3,261	3,553	2,870	0,101
23.05.2025 23	24,00	31,97	22,57	9,40	3,040	0,047	2,993	3,177	3,468	2,993	0,100
24.05.2025 23	24,00	22,63	22,72	-0,09	0,240	0,000	0,240	3,322	3,575	0,240	0,003
25.05.2025 23	24,00	22,08	22,28	-0,20	0,240	0,023	0,217	3,256	3,520	0,217	0,002
26.05.2025 23	24,00	23,37	23,36	0,01	1,520	1,370	0,150	2,983	1,054	0,150	0,001
27.05.2025 23	24,00	23,24	22,95	0,29	0,000	0,000	0,000	4,143	0,012	0,000	0,000
28.05.2025 23	24,00	21,92	21,60	0,32	0,000	0,000	0,000	4,103	0,045	0,000	0,000
29.05.2025 23	24,00	18,79	18,26	0,53	0,000	0,000	0,000	4,188	0,098	0,000	0,000
30.05.2025 23	24,00	17,96	17,41	0,55	0,000	0,000	0,000	4,111	0,745	0,000	0,000
31.05.2025 23	24,00	31,72	29,01	2,71	4,240	3,940	0,300	3,837	3,648	0,300	0,023
01.06.2025 23	24,00	49,73	45,58	4,15	9,420	9,880	-0,460	3,669	3,457	-0,460	0,021
02.06.2025 23	24,00	46,09	38,71	7,38	9,400	9,770	-0,370	3,725	3,500	-0,370	0,056
03.06.2025 23	24,00	46,15	40,06	6,09	9,180	6,733	2,447	3,367	3,267	2,447	0,128
04.06.2025 23	24,00	31,70	28,32	3,38	2,460	1,530	0,930	1,576	1,611	0,930	0,035
05.06.2025 23	24,00	39,60	34,26	5,34	4,950	3,704	1,246	3,243	3,307	1,246	0,060
06.06.2025 23	24,00	33,42	23,02	10,40	2,920	0,000	2,920	2,928	3,510	2,920	0,096
07.06.2025 23	24,00	22,77	22,86	-0,09	0,320	0,000	0,320	2,891	3,483	0,320	0,004
08.06.2025 23	24,00	23,81	23,86	-0,05	0,080	0,000	0,080	2,926	3,516	0,080	0,001
09.06.2025 23	24,00	34,23	24,87	9,36	3,130	0,000	3,130	2,860	3,462	3,130	0,105
10.06.2025 23	24,00	32,24	25,09	7,15	3,030	0,000	3,030	2,880	3,472	3,030	0,099
11.06.2025 23	24,00	35,13	25,59	9,54	2,990	0,000	2,990	2,838	3,443	2,990	0,105
12.06.2025 23	24,00	24,79	24,64	0,15	0,080	0,000	0,080	2,982	3,546	0,080	0,001
13.06.2025 23	24,00	23,91	23,84	0,07	0,160	0,000	0,160	2,956	3,524	0,160	0,002
14.06.2025 23	24,00	22,42	22,54	-0,12	0,320	0,000	0,320	3,036	3,589	0,320	0,004
15.06.2025 23	24,00	21,38	20,95	0,43	0,160	0,000	0,160	2,993	3,552	0,160	0,002
16.06.2025 23	24,00	27,92	17,04	10,88	3,410	0,023	3,387	2,901	3,508	3,387	0,101
17.06.2025 23	24,00	30,70	19,07	11,63	3,290	0,000	3,290	2,925	3,517	3,290	0,100
18.06.2025 23	24,00	30,67	20,49	10,18	3,160	0,000	3,160	2,850	3,427	3,160	0,100
19.06.2025 23	24,00	33,04	22,01	11,03	3,410	0,000	3,410	2,829	3,426	3,410	0,116
20.06.2025 23	24,00	31,27	22,51	8,76	3,060	0,023	3,037	2,871	3,425	3,037	0,094
Среднее	24,00	29,50	24,59	4,91	2,589	1,199	1,390	3,191	2,930	1,390	0,051
Итого	744,00				80,250	37,160	43,090			43,090	1,569

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.05.2025 23	2263,330	328,256	63,851
20.06.2025 23	2343,580	365,416	65,420

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1