

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №36 "Аленький цветочек"
Адрес: г. Туапсе, ул. Клары Цеткин, д. 2А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 104508

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	72,53	59,45	13,08	68,755	67,678	1,077	6,256	5,881	0,879
19.02.2025 23	24,00	73,45	60,02	13,43	68,600	67,505	1,095	6,248	5,877	0,899
20.02.2025 23	24,00	74,17	60,45	13,72	68,223	67,114	1,109	6,239	5,874	0,914
21.02.2025 23	24,00	72,28	58,66	13,62	66,815	65,742	1,073	6,227	5,878	0,888
22.02.2025 23	24,00	71,79	58,30	13,49	66,974	65,904	1,070	6,230	5,879	0,883
23.02.2025 23	24,00	72,15	58,46	13,69	66,588	65,513	1,075	6,218	5,871	0,890
24.02.2025 23	24,00	74,78	60,39	14,39	66,616	65,498	1,118	6,209	5,863	0,935
25.02.2025 23	24,00	74,33	60,08	14,25	66,601	65,507	1,094	6,209	5,863	0,926
26.02.2025 23	24,00	73,51	59,31	14,20	66,560	65,470	1,090	6,211	5,866	0,923
27.02.2025 23	24,00	74,15	59,76	14,40	66,678	65,570	1,108	6,213	5,866	0,937
28.02.2025 23	24,00	75,16	60,90	14,25	66,924	65,804	1,120	6,214	5,865	0,930
01.03.2025 23	24,00	74,99	61,07	13,91	67,095	65,998	1,097	6,220	5,868	0,911
02.03.2025 23	24,00	75,76	61,76	14,00	66,978	65,861	1,117	6,213	5,863	0,914
03.03.2025 23	24,00	74,03	60,65	13,38	67,120	66,038	1,082	6,217	5,864	0,877
04.03.2025 23	24,00	75,23	61,48	13,75	67,520	66,407	1,113	6,221	5,863	0,906
05.03.2025 23	24,00	73,21	60,17	13,03	67,731	66,647	1,084	6,226	5,864	0,862
06.03.2025 23	24,00	72,76	59,96	12,79	68,230	67,143	1,087	6,235	5,866	0,852
07.03.2025 23	24,00	70,84	58,91	11,93	69,155	68,109	1,046	6,253	5,872	0,807
08.03.2025 23	24,00	71,56	59,54	12,02	70,298	69,237	1,061	6,271	5,875	0,825
09.03.2025 23	24,00	71,69	60,09	11,60	70,817	69,766	1,051	6,280	5,878	0,803
10.03.2025 23	24,00	70,54	57,99	12,56	49,591	48,824	0,767	6,041	5,676	0,609
11.03.2025 23	24,00	70,78	57,24	13,54	58,345	57,419	0,926	5,627	5,369	0,772
12.03.2025 23	24,00	67,48	54,69	12,79	39,409	38,811	0,598	5,630	5,369	0,493
13.03.2025 23	24,00	66,55	53,85	12,70	28,014	27,586	0,428	5,637	5,372	0,348
14.03.2025 23	24,00	65,67	53,08	12,59	30,416	29,953	0,463	5,663	5,391	0,375
15.03.2025 23	24,00	73,72	60,62	13,09	63,240	62,230	1,010	5,720	5,408	0,808
16.03.2025 23	24,00	65,56	54,92	10,64	28,166	27,777	0,389	5,772	5,431	0,294
17.03.2025 23	24,00	58,38	49,15	9,23	38,395	37,927	0,468	5,740	5,425	0,349
18.03.2025 23	24,00	63,25	52,78	10,47	60,952	60,127	0,825	5,684	5,390	0,626
19.03.2025 23	24,00	66,93	55,06	11,87	60,976	60,078	0,898	5,675	5,384	0,709
20.03.2025 23	24,00	68,51	56,81	11,70	67,564	66,573	0,991	6,064	5,680	0,774
21.03.2025 23	24,00	70,91	59,52	11,39	74,621	73,535	1,086	6,327	5,871	0,831
Среднее	24,00	71,15	58,29	12,86	61,061	60,105	0,957	6,068	5,724	0,773
Итого	768,00				1953,967	1923,351	30,616			24,746

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	3598,476	3545,168	41,501
21.03.2025	5552,443	5468,519	66,247

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru